
1:100
1:100
proj. kan. deszcz. ø160 Rd=286,04
wp4 - kd9
proj. kan. deszcz. ø250 Rd=285,88
kd7 - kd8
istn. wod. ø200 Ro=286,13
istn. wod. ø200 Ro=286,13
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=286,30
wpk1 - kd4
proj. cc ø225 Ro=286,30
Z9 - Z8
proj. kabel energ. NN Ro=287,42


proj. cc ø225 Ro=286,27
Z11 - Z10
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=286,66
kd1 - kd2
proj. kabel energ. NN Ro=287,42
288,36

Poziom porównawczy 280,00 m n.p.m.

Oznaczenie	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	
ks11i	0,00	1,70	285,28	286,98	włączenie do istniejącej studni
ks10	2,14	1,64	285,29	286,93	Studnia betonowa D1000
ks9	11,60	1,76	285,34	287,10	Studnia betonowa D1000
ks8	16,70	1,74	285,36	287,10	Studnia betonowa D1000
ks7	22,33	1,71 1,70	285,39 285,40	287,10	Studnia betonowa D1000
ks6	31,41	1,80	285,45	287,25	studnia betonowa D1000
ks5	43,60	2,04	285,51	287,55	Studnia betonowa D1000
ks3	54,72	2,23	285,57	287,80	Studnia np. betonowa D1000
ks2	69,98	2,48	285,64	288,12	studnia np. betonowa D1000
ks1i	81,43	2,43	285,70	288,13	włączenie do istniejącej studni

Odległości [m]: 2,14 | 9,46 | 5,10 | 5,63 | 9,08 | 12,19 | 11,12 | 15,26 | 11,45

Średnice, materiał / Spadek: PVC-U_SDR34_I_d 315×9,2 — 0,5 %

0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0

Oznaczenie	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	
ks2	0,00	2,48	285,64	288,12	studnia np. betonowa D1000
ks14	9,47	2,33 0,92	285,83 287,24	288,16	opcjonalnie jako zbiornik bezodpływowy
ks13b	13,67	0,90	287,26	288,16	wyjście z budynku

Odległości [m]: 9,47 | 4,19

Średnice, materiał / Spadek: PVC-U_SDR34_I_d 160×4,7 — 2,0 % | PVC-U_SDR34_I_d 160×4,7 — 0,5 %

0,0 | 1,0


proj. kabel energ. NN Ro=286,43
90,4°
288,36
Studnia betonowa D1000
wyjście z budynku
287,10
287,14
285,34
285,41
285,45
1,76
1,69
1,69
3,93
PVC-U_SDR34_I_d
160×4,7
1,0 %
0,00
3,93
ks9
ks12b
0,0


Studnia betonowa D1000
przełączenie istniejącego przyłącza
287,10
287,13
285,39
285,57
1,71
1,56
9,24
PVC-U_SDR34_I_d
160×4,7
2,0 %
0,00
9,24
rzędną odcinka ustalić na podstawie rzędnej wyjścia z budynku
ks7
ks15b
0,0

BIURO	**PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o.** **KATOWICE ul. PANEWNICKA 22**			bpisz
BRANŻA	SANITARNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	S-526/2017
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.J.Śniadeckiego 33-300 NOWY SĄCZ			
OBIEKT	SZPITAL SPECJALISTYCZNYim.J.Śniadeckiego W NOWYM SĄCZU			
TREŚĆ	**ROZBUDOWA OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im.J.Śniadeckiego W NOWYM SĄCZU** **profil podłużny kanalizacji sanitarnej**			
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Sawicka upr. SLK/2261/PWOS/08	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marzena Bart upr. SLK/2243/POOS/08	SKALA 1:100/1:100 DATA 02.2017 NR RYS IS-25