UWAGI I ZALECENIA
1.Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych).
2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty aprobaty).
3.Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4.Uwagi i opisy zamieszczane w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5.Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie odpowiednich projektów wykonawczych.
6.W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem
Wszelkie odstąpstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

- Instalację prowadzić do pionów pod stropem

- Na wszystkich przejściach przez strefy oddzielenia pożarowego zamontować przejścia przeciwpożarowe o odporności odpowiadającej przegrodom, przez które przechodzą.
- Wodę należy doprowadzić z istniejącego budynku
- W trakcie montażu należy uwzględnić trasy ułożenia pozostałych instalacji

LEGENDA OZNACZEŃ

- PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODY ZIMNEJ
- PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ
- PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODY HYDRANTOWEJ. RURY STALOWE
- ODSADZKA WENTYLACJI KANALIZACJI
- (K5) PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- (W5) PROJEKTOWANY PION WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACYJNEJ

BIURO	PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22				bpiz
BRANŻA	SANITARNA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		S-526/2017
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.J.Śniadeckiego 33-300 NOWY SĄCZ				
OBIEKT	SZPITAL SPECJALISTYCZNYim.J.Śniadeckiego W NOWYM SĄCZU				
TREŚĆ	ROZBUDOWA OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im.J.Śniadeckiego W NOWYM SĄCZU **RZUT POZIOMU P2 - instalacja wod-kan**				
PROJEKTANT	mgr Inż. Dominika Sawicka upr. SLK/2261/PWOS/08		SPRAWDZIŁ	mgr Inż. Marzena Bart upr. SLK/2243/POOS/08	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kaja Kudłacik		OPRACOWAŁ	inż. Joanna Rogala	DATA 02.2017 NR RYS S-3