




UWAGA!  
DOLNA KRAWĘDŹ WYRZUTNI ZLOKALIZOWAĆ MIN. 40cm POWYŻEJ  
LINII ŁĄCZĄCEJ NAJWYŻSZE PUNKTY WYSTAJĄCYCH PONAD DACH  
CZĘŚCI BUDYNKU.  
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z INNYMI BRANŻAMI.

UWAGA! NA WSZYSTKICH PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ  
ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ  
KLAPY PRZECIWOPOŻAROWE.  
INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD STROPEM MOŻLIWIE JAK NAJWYŻEJ.  
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z INNYMI BRANŻAMI.

LEGENDA:

- INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM/OKRĄGLYM
- INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM/OKRĄGLYM
- INDYWIDUALNA WENTYLACJA WYCIĄGOWA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM/OKRĄGLYM
- PRZEWODY CZERPNE
- PRZEWODY WYRZUTOWE
- ANEMOSTAT ZE SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ I PRZEPUSTNICĄ
- NAWIEWNIKI Z PRZEPUSTNICAMI
- KRATKA PPOŻ. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI
- KRATKA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI LUB SZCZELINA POD DRZWIAMI O PRZEKROJU MIN. 220 cm<sup>2</sup> NETTO
- KLAPA PPOŻ.
- WENĘTRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI

BIURO		PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE		SŁUŻBY		ZDROWIA Sp. z o.o.			
KATOWICE		ul. PANIEWNICZA 22							
BRANŻA		SANITARNA		STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR		SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. J. ŚNIADECKIEGO w NOWYM SĄCZU		S-526/2017					
OBJEKT		ROZBUDOWA OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W NOWYM SĄCZU							
TREŚĆ		RZUT DACHU							
INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I KANALIZACJI									
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Sawicka SLK/2261/PWOS/08		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marzena Bart SLK/2243/POOS/08		SKALA 1:100			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kaja Kudacki		OPRACOWAŁ	inż. Joanna Rogala		DATA 02.2017		NR RYS IS-14	