



UWAGA! NA WSZYSTKICH PRZEŁĄCZNIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZAMONTOWAĆ KLAPY PRZECIWOZAROWE.  
INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD STROPIWIE MOŻLIWIE JAK NAJWYŻEJ.  
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z INNYMI BRANŻAMI.

LEGENDA:

- INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYMI OKRĄGLYM
- INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYMI OKRĄGLYM
- INDYWIDUALNA WENTYLACJA WYCIĄGOWA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYMI OKRĄGLYM
- PRZEWODY CZERPNE
- PRZEWODY WYRZUTOWE
- ANEMOSTAT ZE SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ I PRZEPUSTNICĄ
- NAWIEWNIKI Z PRZEPUSTNICAMI
- KRATKA PPOŻ. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI
- KRATKA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI LUB SZCZELINA POD DRZWIAMI O PRZEKROJU MIN. 220 cm<sup>2</sup> NETTO
- KLAPKA PPOŻ.
- WENETRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI

|          |  |                           |  |            |  |   |  |   |  |
|----------|--|---------------------------|--|------------|--|---|--|---|--|
| BIURO    |  | PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE |  | SŁUŻBY     |  | ZDROWIA   |  | Sp. z o.o.  |  |
| KATOWICE |  | ul. PANIEWNICKA 22        |  | STADIUM    |  | PROJEKT WYKONAWCZY  |  | S-526/2017  |  |
| BRANŻA   |  | SANITARNA                 |  | INWESTOR   |  | SZPITAL SPECJALISTYCZNY Im. J. ŚNIADECKIEGO w NOWYM SĄCZU |  | ROZBUDOWA OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W NOWYM SĄCZU |  |
| OBIEKT   |  | TREŚĆ                     |  | PROJEKTANT |  | mgr inż. Dominika Sawicka<br>SLK2261PWOS/08               |  | OPRACOWAŁ   |  |
| PRZECIĄG |  | mgr inż. Kaja Kudacki     |  | OPRACOWAŁ  |  | mgr inż. Marzena Bart<br>SLK2261PWOS/08                   |  | SKALA   |  |
| 1:100    |  | DATA                      |  | 02.2017    |  | NR RYS  |  | IS-10   |  |

RZUT PARTERU - P0  
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI