A - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PODZIEMIA

SzA1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE COKOŁU
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) DO POZIOMU GRUNTU-KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
	WARSTWA OCHRONNA – MEMBRANA KUBEKOWA, DO POZIOMU GRUNTU
	STYROPIAN HYDROFOBOWANY EPS120 λ=0,036W/mK GR 20,00CM
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – POMOCKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR – DO WYSOKOŚCI MIN.30,00CM PONAD POZIOM TERENU
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

SzA2*	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU DO GŁĘBOKOŚCI 1M
	WARSTWA OCHRONNA – MEMBRANA KUBEKOWA, DO POZIOMU GRUNTU
	STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 λ=0,036W/mK GR.20,00M
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – POMOCKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR – DO WYSOKOŚCI MIN.30,00M PONAD POZIOM TERENU
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

SzA3*	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU OD GŁĘBOKOŚCI 1M
	WARSTWA OCHRONNA – MEMBRANA KUBEKOWA, DO POZIOMU GRUNTU
	STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 λ=0,036W/mK GR.12,00M
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – POMOCKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR – DO WYSOKOŚCI MIN.30,00M PONAD POZIOM TERENU
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA
W PRZYPADKU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH CZĘŚCI NIEPODPIWNICZONYCH, NALEŻY ZASTĄPIĆ WEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIE ŚCIANY TYNKIEM CEMENTOWO–WAPIENNYM IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ ANALOGICZNĄ DO TEJ PO STRONIE ZEWNĘTRZNEJ

SzA4	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU - POD BUDYNKIEM
	*WARSTWA OCHRONNA – MEMBRANA KUBEKOWA, DO POZIOMU GRUNTU
	STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 λ=0,036W/mK GR.12,00M
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. MATA T=5/SZCZELNIANIEM LUB 2 WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ MODYFIKOWANEJ ELASTOMERAMI SBS NA OSNOWIE Z WKŁADKĄ POLIESTROWEJ
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

SzA5	WYPEŁNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI PODZIEMNEJ W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA OTWORÓW INSTALACYJNYCH
	*WARSTWA OCHRONNA – MEMBRANA KUBEKOWA, DO POZIOMU GRUNTU
	STYROPIAN HYDROFOB. EPS120 λ=0,036W/mK GR.12,00M
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – POMOCKA MINERALNA NP. CEMIZOL HSR – DO WYSOKOŚCI MIN.30,00M PONAD POZIOM TERENU
	WYPEŁNIENIE SZALUNKOWE-BLOCZKI SILIKATOWE, CERAMICZNE, BETON KOMÓRKOWY GR. DOSTOSOWAĆ DO LOKALNIE WYSTĘPUJĄCYCH ŚCIAN ŻELBETOWYCH, USZCZELNIENIE
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

B - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SzB1a	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI POWTARZALNYCH PONIŻEJ 25,0M NAD POZ. TERENU I NA ŚCIANACH NIEBĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 λ<0,04 W/Mk, GR. 27,0 CM (22,0+5,0 CM)
	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA
– DO KOTWIENIA STYROPIANU NALEŻY UŻYĆ KOŁKÓW O WSPÓŁCZYNNIKU PUNKTOWYM MOSTKA TERMICZNEGO (0,001 W/K)

SzB1b	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI POWTARZALNYCH PONIŻEJ 25,0M NAD POZ. TERENU I NA ŚCIANACH NIEBĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 λ<0,04 W/Mk, GR. 22,0CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	DYLATACJA MIĘDZY BUDYNKAMI – ZASTOSOWAĆ PŁYTY WYKONANE Z SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ λ<0,020 W/mK, GR.2,0CM / STYROPIAN GRAFITOWY λ<0,031 W/mK
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA
– DO KOTWIENIA STYROPIANU NALEŻY UŻYĆ KOŁKÓW O WSPÓŁCZYNNIKU PUNKTOWYM MOSTKA TERMICZNEGO (0,001 W/K)

SzB2	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BĘDĄCE ŚCIANAMI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ λ<0,041W/mK GR. 22,0CM,
	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT.III LUB GIPSOWY GR. 1,5 CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART WYKONCZENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA
– DO KOTWIENIA WEŁNY NALEŻY UŻYĆ KOŁKÓW O WSPÓŁCZYNNIKU PUNKTOWYM MOSTKA TERMICZNEGO (0,001 W/K)

SzB3	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYSTAJĄCYCH PONAD DACH NA WYSOKOŚCI NIMNIEJSZEJ NIŻ 25M POWYŻEJ POZIOMU TERENU
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 λ<0,04 W/Mk, GR. 22,0CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI I ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 15 CM

*UWAGA
– ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.
– OTWORY DLA PRZEWODÓW W ŚCIANACH SZACHTÓW POWIĘKSZYĆ WZGLĘDEM PRZEWODÓW, A POWSTAŁĄ PRZESTRZEŃ OCIEPLIĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ.

SzB4	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADSZYBII WINDOWYCH WYSTAJĄCYCH PONAD DACH
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA
	PAPA PODKŁADOWA
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 200 λ<0,036 W/Mk, GR. 22,0CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

*UWAGA
– ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

SzB5	ŚCIANY COKOŁOWE POD WEJŚCIA KANAŁÓW INSTALACYJNYCH WYSTAJĄCE PONAD DACH
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA
	PAPA PODKŁADOWA
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 λ<0,038 W/Mk, GR. 14,0CM
	BLOCZKI SILIKATOWE GR. 15 CM

C - ŚCIANY ATTYKOWE

SzC1	ŚCIANA ATTYKOWA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ 25,0M NAD POZ. TERENU I NA ŚCIANACH NIEBĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 λ<0,04 W/Mk, GR. 22,0CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 100 λ<0,038 W/Mk, GR. 14,0CM
	PAPA PODKŁADOWA
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

SzC2	ŚCIANA ATTYKOWA WEWNĘTRZNA - PODWÓJNA
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA
	PAPA PODKŁADOWA
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 λ<0,038 W/mK GR. 14,0CM,
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	DYLATACJA MIĘDZY BUDYNKAMI – ZASTOSOWAĆ PŁYTY WYKONANE Z SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ λ<0,020 W/mK, GR.2,0CM / STYROPIAN GRAFITOWY λ<0,031 W/mK
	SCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 100 λ<0,038 W/mK GR. 14,0CM,
	PAPA PODKŁADOWA
	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, TERMOZGRZEWALNA

MATERIAŁY WYKOŃCZENIA ATTYKI:
– ATTYKA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
– STYROPIAN Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 70 λ<0,04W/mK
– IMPREGNOWANE PŁYTY OSB PODD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, GR.MIN.2,0CM
– HYDROIZOLACJA – 1X WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
– OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ

*UWAGA:
– MATERIAŁY WYKOŃCZENIA ATTYKI (LUB SYSTEM) MUSI CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OPERATU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

D - STROPODACHY

DB1	STROPODACH
	PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprolene Flam 250AR 4mm NG – szara
	PAPA PODKŁADOWA np. Soprolene Flam 250NG
	MASA GRUNTUJĄCA np. Soprodere
	PŁYTA ŻELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.10CM
	2 X FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU – EPS100 λ<0,038 W/mK, GR. MIN. 10M
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS100 λ<0,036 W/mK, GR. 14CM
	IZOLACJA AKUSTYCZNA – PŁYTY Z POLISTYRENU EPS 17 GR. 2CM
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS100 HYDROFOBOWANY GR. 8CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

DB1.1	STROPODACH - KORYTO ODWODNIENIOWE
	PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprolene Flam 250AR 4mm NG – szara
	PAPA PODKŁADOWA np. Soprolene Flam 250NG
	SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU – EPS100 λ<0,038 W/mK, GR. MIN. 10M
	PIANKA PIR λ<0,022 W/MK GR. 8CM
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS100 HYDROFOBOWANY GR. 8CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

DB2	STROPODACH - URZĄDZENIA TECHNICZNE
	PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprolene Flam 250AR 4mm NG – szara
	PAPA PODKŁADOWA np. Soprolene Flam 250NG
	MASA GRUNTUJĄCA np. Soprodere
	PŁYTA ŻELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.10CM
	2 X FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	WEŁNA MINERALNA STEPROCK HD4F GR. 40M
	SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU – EPS100 λ<0,038 W/mK, GR. MIN. 10M
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS200 λ<0,036 W/mK, GR. 12CM
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO EPS 150 λ<0,036 W/Mk, GR. 14,0CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

DBZ.1	STROPODACH - URZĄDZENIA TECHNICZNE
	PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprolene Flam 250AR 4mm NG – szara
	PAPA PODKŁADOWA np. Soprolene Flam 250NG
	MASA GRUNTUJĄCA np. Soprodere
	PŁYTA ŻELBETOWA DOCISKOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI GR.15CM
	2 X FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	WEŁNA MINERALNA STEPROCK HD4F GR. 40M
	SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU – EPS100 λ<0,038 W/mK, GR. MIN. 10M
	PIANKA REZOLOWA, GR. 7CM
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS100 HYDROFOBOWANY GR. 8CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE, UKŁADANA NA ZAKŁAD GR. 0,1CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

DB3	STROPODACH - SZACHTY INSTALACYJNE
DB4	STROPODACH - SZYBY WINDOWE
	PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprolene Flam 250AR 4mm NG – szara
	PAPA PODKŁADOWA np. Soprolene Flam 250NG
	SPADKI 1,5% ZE STYROPIANU – EPS100 λ<0,038 W/mK, GR. MIN. 10M
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS100 λ<0,036 W/mK, GR. 2X12CM
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

DB5	STROPODACH ŁĄCZNIKA
	PAPA NAWIERZCHNIOWA np. Soprolene Flam 250AR 4mm NG – szara
	PAPA PODKŁADOWA np. Soprolene Flam 250NG
	IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA λ<0,035 W/mK, UKŁADANE W DWÓCH WARSTWACH MIJANKOWO GR. 25,0CM (RAZEM Z WARTSWĄ SPADKOWĄ)
	PAROIZOLACJA – FOLIA PE 0,2MM UKŁADANA NA ZAKŁAD MIN. 20,0CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

S - STROPY

S1a	STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH POMIESZCZENIA OGÓLNE
	WYKŁADZINA PCV 0,2M WG KART WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ – WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS150 λ=0,038 GR. 2,5CM
	IZOLACJA AKUSTYCZNA – STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 O DYNAMICZNYM WS. SPRĘŻYSTOŚCI <20 GR. 2,0CM
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA – FOLIA PE, UKŁADANA NA ZAKŁAD GR. 0,1CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

S1b	STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIĄŻONE
	WYKŁADZINA PCV 0,2M WG KART WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ – WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS150 λ=0,038 GR. 2,5CM
	IZOLACJA AKUSTYCZNA – STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 O DYNAMICZNYM WS. SPRĘŻYSTOŚCI <20 GR. 2,0CM
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA – FOLIA PE, UKŁADANA NA ZAKŁAD GR. 0,1CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

S2a	STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
	WYKŁADZINA PCV 0,2M WG KART WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ – WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	PEŁNIAN FOLIA LUB ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 0,1CM
	JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS150 λ=0,038 GR. 2,5CM
	IZOLACJA AKUSTYCZNA – STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 O DYNAMICZNYM WS. SPRĘŻYSTOŚCI <20 GR. 2,0CM
	PIANKA REZOLOWA, GR. 7CM
	IZOLACJA TERMICZNA – EPS150 HYDROFOBOWANY GR. 8CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	SUFIT PODWIESZANY / TYNK CEM.-WAP. GR.1,5CM (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITU PODWIESZANEGO) LUB INNE WYKONCZENIE WG KART ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

*UWAGA:
– WARSTWY TWORZĄCE POŁAĆ DACHOWĄ MUSZĄ CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ NIEROZPRZESTRZENIANIEM OGNIA, ORAZ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ W WYNIKU ZOTOWYCH PASACH ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ WYTYCZNYMI OPERATU PPOŻ.

S3a	STROP - PODŁOGA WYKUSZY
	WARSTWY PODŁOGI WG WARSTW PRZEGRODY DANEGO POMIESZCZENIA POZA WYKUSZEM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSPANDOWEGO EPS 70 λ<0,04 W/Mk, GR. 22,0CM
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI

S4a	STROP - PODŁOGA ŁĄCZNIKA
	WYKŁADZINA PCV 0,2M WG KART WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ – WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	JASTRYCH CEMENTOWY GR. 7 CM
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS150 λ=0,038 GR. 2,5CM
	IZOLACJA AKUSTYCZNA – STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T 27/25 O DYNAMICZNYM WS. SPRĘŻYSTOŚCI <20 GR. 2,0CM
	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA – FOLIA PE, UKŁADANA NA ZAKŁAD GR. 0,1CM
	STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA λ<0,035 W/mK, MOCOWANE W DWÓCH WARSTWACH MIJANKOWO GR. 25,0CM
	PŁYTA OSB NA RUSZCIE STALOWYM
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY (BSO) – KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI

[Sa...]*	STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH W POMIESZCZENIACH HAŁAŚLIWYCH/ STROP NA KONDYGNACJACH POWTARZALNYCH NAD POMIESZCZENIAMI HAŁAŚLIWYMI
	OZNACZENIE DODATKOWYCH WARTSTW DANEJ PRZEGRODY WG ETYKIETY POD KONSTRUKCJĄ STROPU ŻELBETOWEGO:
	IZOLACJA AKUSTYCZNA – WEŁNA MINERALNA GR.10CM
	TYNK NARRYSKOWY GR.1,5CM

*UWAGA:
– WSZYSTKIE WARSTWY NAD STROPEM ŻELBETOWYM NALEŻY ZDYLATOWAĆ PO OBWODZIE
– ZASTOSOWAĆ POD URZĄDZENIAMI IZOLACJE AKUSTYCZNĄ W POSTACI PODKŁADEK (USZCZELEK) NP. NOVIBRA
– IZOLACJE AKUSTYCZNĄ ZASTOSOWAĆ NA STROPACH NAD/POD POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI HAŁAŚLIWYMI
– IZOLACJE AKUSTYCZNĄ ZASTOSOWAĆ NA STROPACH NAD/POD POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI HAŁAŚLIWYMI M.IN. TAKIMI JAK:
- WENTYLATORNIE
- SERWEROWNIE
- POMIESZCZENIE GAŹÓW MEDYCZNYCH (SZCZEGÓLNIE TAM GDZIE JEST PRÓŻNIA)

P - PODŁOŻA NA PŁYCIE DENNEJ

PB1	PODŁOŻA NA PŁYCIE DENNEJ (SZACHTY INSTALACYJNE, SZYBY WINDOWE)
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA POZIOMA – HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWO–HALOZYTOWA UKŁADANA Z ZAKŁADEM 15,0CM–30,0CM
	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PB1a	PODŁOŻA NA PŁYCIE DENNEJ POMIESZCZENIA OGÓLNE
	WYKŁADZINA PCV 0,2M
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI PP GR. 7,5CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE GR. 0,1CM
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS100 λ=0,036 GR.6,0CM (W POMIESZCZENIACH Z WYSTAMI I SPADKAMI POSADZKI GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA POZIOMA – HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWO–HALOZYTOWA UKŁADANA Z ZAKŁADEM 15,0CM–30,0CM
	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PB1b	PODŁOŻA NA PŁYCIE DENNEJ KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA OBCIĄŻONE
	WYKŁADZINA PCV 0,2CM
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI PP GR. 7,5CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE GR. 0,1CM
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS150 λ=0,036 GR.6,0CM (W POMIESZCZENIACH Z WYSTAMI I SPADKAMI POSADZKI GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA POZIOMA – HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWO–HALOZYTOWA UKŁADANA Z ZAKŁADEM 15,0CM–30,0CM
	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PG2	PODŁOŻA NA GRUNCIE POMIESZCZENIA MOKRE
	WYKŁADZINA PCV 0,2M
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	PEŁNIAN FOLIA LUB ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 0,1CM
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI PP GR. 7,4CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE GR. 0,1CM
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS100 λ=0,036 GR.6,0CM (W POMIESZCZENIACH Z WYSTAMI I SPADKAMI POSADZKI GR. MIN. 2CM, WARSTWA SPADKOWA)
	PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
	IZOLACJA POZIOMA – HYDROIZOLACYJNA MATA BENTONITOWO–HALOZYTOWA UKŁADANA Z ZAKŁADEM 15,0CM–30,0CM
	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PB2	PODŁOŻA NA PŁYCIE DENNEJ POMIESZCZENIA MOKRE
	WYKŁADZINA PCV 0,2CM
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,2CM
	PEŁNIAN FOLIA LUB ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJĄCA GR. 0,1CM
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI PP GR. 7,4CM (W TYM INST. OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO)
	FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE GR. 0,1CM
	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN