



UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEZWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYŃ NIEZALEŻNYCH.
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBIECIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELANIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMATAMI. OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
5. OBLUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
6. KLAPY PPOŻ WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI.
7. WSZELKIE WYTTCZNE MONTAZOWE, PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. WYKONAĆ WG. WYTTCZNYCH PRODUCENTA.
8. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓLOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYŃ.
9. PRZED PREFABRYKACJĄ KANAŁÓW I KSZTAŁTEK SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE POTRZEBNE WYMIARY ORAZ EWENTUALNE KOLIZJE Z INNYMI INSTALACJAMI.
10. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
11. UKŁAD URZĘDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA - PROJEKT TECHNOLOGII.
12. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
13. ODLEGŁOŚCI CZERPIŃ POWIETRZA OD WYRZUTNI POWIETRZA ORAZ WYWIEWEK KANALIZACYJNYCH ZACHOWAĆ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIEŹNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADĄĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.U. 2002 NR 75 POZ. 690).

INDUSTRIA

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT

Al. Zwycięstwa 46/1

80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował

inż. Tomasz Sokółowski

66/Gd/00

Opracował

mgr inż. Grzegorz Sieprawski
inż. Marcin Szczepański

Sprawdził

mgr inż. Iga Mrowicka

POM/0048/PWBS/16

Numer projektu

Numer rysunku /

Rewizja /

IBG-P_176_16

IP176_34_PB_DR_0006

Tytuł rysunku

RZUT DACHU - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Data

08/12/16

Branża

SANITARNA

Faza

Projekt Budowlany

Skala

1 : 100