

**BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Z PODZIAŁEM NA
POMIESZCZENIA**

POZIOM -1

numer	pomieszczenie	BILANS POWIETRZA			
		ozn. nawiew	NAWIEW	WYWIEW	ozn. wywiew
-1.01	KL. SCHODOWA 2	went. graw.	0	0	went. graw.
-1.02	KOMUNIKACJA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.03	SERWEROWNIA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.04	ROZDZIELNIA GŁÓWNA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.05	PRZEDSIONEK	CNk_III	30	30	WT-1
-1.06	POM. URZ. PPOŻ.	CNk_III	30	30	WT-1
-1.07	PROŻNIA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.08	SPRĘŻARKOWNIA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.09	KOMORA TECHNICZNA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.10	POM. PRZYŁĄCZA PPOŻ	CNk_III	30	30	WT-1
-1.11	WĘZEL CIEPLNY	CNk_III	30	30	WT-1
-1.12	ARCHIWUM	CNk_III	30	30	WT-1
-1.13	ŚLUZA	CNk_III	30	30	WT-1
-1.14	ARCHIWUM	CNk_III	30	30	WT-1
-1.15	ARCHIWUM - PRZEDSIONEK	CNk_III	60	60	WT-1
-1.16	SZATNIA	CN_-1	210	210	CW_-1
-1.17	UMYWALNIA	CN_-1	130	80	CW_-1
-1.18	WC	transfer z -1.17	0	50	CWc III
-1.19	SZATNIA	CN_-1	160	160	CW_-1
-1.20	UMYWALNIA	CN_-1	100	50	CW_-1
-1.21	WC	transfer z -1.20	0	50	CWc III
-1.22	SZATNIA	CN_-1	210	210	CW_-1
-1.23	UMYWALNIA	CN_-1	130	80	CW_-1
-1.24	WC	transfer z -1.23	0	50	CWc III
			Σ	Σ	
-	-	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]
			1 390	1 390	

POZIOM 0

numer	pomieszczenie	BILANS POWIETRZA			
		ozn. nawiew	NAWIEW	WYWIEW	ozn. wywiew
0.01	SZATNIA / USŁUGI	transfer z 0.04	0	180	CWk_III
0.02	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU KOBIET	CNk_III	120	120	CWk_III
0.03	REZERWA / USŁUGI	transfer z 0.04	0	0	transfer do 0.04
0.04	HOL GŁÓWNY	CNk_III	1050	745	CWk_III
0.05	RECEPCJA	transfer z 0.04	0	0	transfer do 0.04
0.06	POM. ELEKTR.	CNk_III	30	30	CWk_III
0.07	REJESTRACJA	CNk_III	225	0	CWk_III
0.08	PRZYJĘCIE DZIECI Z "R"	CNpg_0	190	190	CWpg_0
0.09	WSTĘPNA PORODOWA	CNpg_0	180	180	CWpg_0
0.10	REJESTRACJA	CNk_III	30	0	transfer do 0.15
0.11	WC NPS	transfer z 0.07	0	50	CWc_III
0.12	WC M. - PRZEDSIONEK	transfer z 0.07	0	0	transfer do 0.14
0.13	POCZEKALNIA	CNk_III	420	390	CWk_III
0.14	WC M. - USTĘPY	transfer z 0.07	0	75	CWc_III
0.15	ZAPLECZE	transfer z 0.10	0	30	CWk_III
0.16	POM. PORZĄD.	transfer z 0.13	0	30	CWc_III
0.17	KOMUNIKACJA	CNk_III	1900	1740	CWk_III
0.18	WC PERSONELU - PRZEDSIONEK	transfer z 0.17	0	0	transfer do 0.19
0.19	WC PERSONELU - USTĘP	transfer z 0.17	0	50	CWc_III
0.20	GAB. DIAG.-ZABIEG.	CNGB_III	120	120	CWGB_III
0.21	DIAGNOSTYKA OBRAZOWA	CNpg_0	190	190	CWpg_0
0.22	POKOJ DO PRZEWIJANIA	transfer z 0.17	0	60	CWk_III
0.23	WC NPS - PRZEDSIONEK	transfer z 0.04	0	0	transfer do 0.24
0.24	WC NPS - USTĘPY	transfer z 0.04	0	75	CWc_III
0.25	POM. ELEKTR.	CNk_III	30	30	CWk_III
0.26	ZAPLECZE	CNk_III	50	0	transfer do 0.27
0.27	WC	transfer z 0.26	0	50	CWc_III
0.28	WC NPS	transfer z 0.17	0	50	CWc_III
0.29	KL. SCHODOWA 1	went. graw.			went. graw.
0.30	PORADNIA NOWORODKA	CNpg_0	90	90	CWpg_0
0.31	PORADNIA NOWORODKA	CNpg_0	90	90	CWpg_0
0.32	POM. TELETECH.	CNk_III	30	30	CWk_III
0.33	PORADNIA NOWORODKA	CNpg_0	90	90	CWpg_0
0.34	PORADNIA NOWORODKA	CNpg_0	90	90	CWpg_0
0.35	POBIERANIE MAT. BIOL.	CNpg_0	180	180	W_0
0.36	GAB. GINEKOLOGICZNY	CNpg_0	120	0	transfer do 0.37
0.37	KABINA HIGIENICZNA	transfer z 0.36	0	120	CWc_III
0.38	GAB. GINEKOLOGICZNY	CNpg_0	120	0	transfer do 0.39
0.39	KABINA HIGIENICZNA	transfer z 0.38	0	120	CWc_III
0.40	GAB. GINEKOLOGICZNY	CNpg_0	120	0	transfer do 0.41
0.41	KABINA HIGIENICZNA	transfer z 0.40	0	120	CWc_III
0.42	SZKOŁA RODZENIA	CNpg_0	450	450	CWpg_0
0.43	POM. TERAPII	CNpg_0	1500	1375	CWpg_0
0.44	WC D. - PRZEDSIONEK	transfer z 0.43	0	0	transfer do 0.45
0.45	WC D. - USTĘP	transfer z 0.43	0	50	CWc_III
0.46	WC M. - PRZEDSIONEK	transfer z 0.43	0	0	transfer do 0.47
0.47	WC M. - USTĘPY	transfer z 0.43	0	75	CWc_III
0.48	POM. SOCJAL.	CNpg_0	90	90	WPS_0_1
0.49	KOMUNIKACJA	CNk_III	270	270	CWk_III
0.50	POM. ELEKTR.	CNk_III	30	30	CWk_III
0.51	POM. ELEKTR.	CNk_III	30	30	CWk_III
0.52	MAGAZYN BRUDNY	transfer z 0.49	0	90	CWc_III
0.52A	MAGAZYN CZYSTY	CNk_III	90	0	transfer do 0.49
0.53	POM. ARCHIWISTY	CNpg_0	60	60	CWpg_0
0.54	POM. TELETECH.	CNk_III	30	30	CWk_III
0.55	KOMUNIKACJA	CNk_III	150	150	CWk_III
0.56	KOMUNIKACJA	CNk_III	190	60	CWk_III
0.57	POM SOCJALNY	CNk_III	60	60	WPS_0_1
0.58	MAGAZYN	transfer z 0.56	0	30	CWk_III
0.59	GABINET ZABIEGOWY	CNGB_III	120	120	CWGB_III
0.60	BRUDOWNIK	transfer z 0.56	0	50	CWc_III
0.61	POKÓJ BADAŃ	CNpg_0	120	0	transfer do 0.62
0.62	ŁAZIENKA	transfer z 0.61	0	120	CWc_III
0.63	POKÓJ BADAŃ	CNpg_0	120	0	transfer do 0.64
0.64	ŁAZIENKA	transfer z 0.63	0	120	CWc_III
0.65	ŁAZIENKA	transfer z 0.56	0	50	CWc_III
0.66	POKÓJ BADAŃ	CNpg_0	120	0	transfer do 0.67
0.67	ŁAZIENKA	transfer z 0.66	0	120	CWc_III
0.68	ŚLUZA	CNpg_0	50	0	transfer do 0.69
0.69	POKÓJ BADAŃ ONKOLOGICZNYCH /	CNpg_0	130	0	transfer do 0.70
0.70	ŁAZIENKA	transfer z 0.69	0	180	WIZ_0.1
0.71	KL. SCHODOWA 2	went. graw.			went. graw.
0.72	WC D./NPS	transfer z 0.04	0	50	CWc_III
0.73	ZATOCZKA DLA WÓZKÓW	transfer z 0.04	0	0	transfer do 0.04
0.74	WC D. - PRZEDSIONEK	transfer z 0.07	0	0	transfer do 0.75
0.75	WC D. - USTĘP	transfer z 0.74	0	100	CWc_III
D3/5	SZYB WINDOWY 3	went. graw.			went. graw.
D4/5	SZYB WINDOWY 4	went. graw.			went. graw.
			Σ	Σ	
-	-	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]
			9 075	9 075	

POZIOM +1

numer	pomieszczenie	BILANS POWIETRZA			
		ozn. nawiew	NAWIEW	WYWIEW	ozn. wywiew
1.01	KL. SCHODOWA 1	went. graw.			went. graw.
1.02	KOMUNIKACJA	CNk_III	360	365	CWk_III
1.03	POKOJ ORDYNATORA	CNk_III	120	70	CWk_III
1.04	SLUZA UMYWAL. - FARTUCH.	CNkcz_I_1	70	0	transfer do 1.02
1.06	SEKRETARIAT	CNk_III	150	150	CWk_III
1.07	KOMUNIKACJA	CNkcz_I_1	830	660	CWkcz_I_1
1.08	POKOJ 1-Ł	CN_IT_I	450	450	CW_IT_I
1.10	POKOJ 1-Ł	CN_IT_I	390	390	CW_IT_I
1.12	SALA DZIECI CHORYCH	CN_I	120	120	CW_I
1.13	MAG. BIEL. BR.	transfer z 1.07	0	40	CWc_III
1.14	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK	transfer z 1.07	0	0	transfer do 1.15
1.15	WC PERSONELU D. - USTĘP	transfer z 1.07	0	50	CWc_III
1.18	PIEL. ODDZIAŁ	CN_I	120	120	CW_I
1.19	ANEKS KUCHENNY	CN_I	120	120	WKU_I.1
1.20	POK. ODCIĄGANIA MLEKA	CN_I	60	60	CW_I
1.21	GAB. DIAG.-ZABIEG.	CN_I	150	150	CW_I
1.22	SLUZA	CN_IT_I	100	100	CW_IT_I
1.23	SALA IT	CN_IT_I	2700	2700	CW_IT_I
1.25	KOMUNIKACJA	CNk_II_2	150	210	CWk_II_2
1.26	KL. SCHODOWA 2	went. graw.	0	0	went. graw.
1.27	POM. TELETECH.	CNk_II_2	30	30	CWk_II_2
1.28	POM. ELEKTR.	CNk_II_2	30	30	CWk_II_2
1.29	SZATNIA BRUDNA	CNkcz_I_1	60	60	CWkcz_I_1
1.30	UMYWALNIA	CNkcz_I_1	90	0	transfer do 1.69
1.31	SZATNIA CZYSTA	CNkcz_I_1	60	60	CWkcz_I_1
1.32	SLUZA PACJENTEK	CNkcz_I_1	120	60	CWkcz_I_1
1.33	MAG. SPRZĘTU CZYSTEGO I LEKÓW	CN_I	90	90	CW_I
1.34	MAG. BIEL. CZ.	CNkcz_I_1	40	0	CWkcz_I_1
1.35	WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK	transfer z 1.61	0	0	transfer do 1.36
1.36	WC PERSONELU M. - USTĘPY	transfer z 1.61	0	75	CWc_III
1.37	KOMUNIKACJA	CNkcz_I_1	130	130	CWkcz_I_1
1.38	DYŻURKA	CN_I	200	150	CW_I
1.39	BRUDOWNIK	transfer z 1.07	0	50	CWkcz_I_1
1.40	ŁAZIENKA	transfer z 1.61	0	50	CWc_III
1.41	POM. ELEKTR.	CNkcz_I_1	30	30	CWkcz_I_1
1.42	POM. PORZĄD.	transfer z 1.07	0	30	CWkcz_I_1
1.43	WC D./NPS	transfer z 1.02	0	50	CWc_III
1.44	WC M. - PRZEDSIONEK	transfer z 1.02	0	0	transfer do 1.45
1.45	WC M. - USTĘPY	transfer z 1.02	0	75	CWc_III
1.46	SLUZA UMYWAL.-FARTUCH.	CNkcz_I_1	90	0	transfer do 1.02
1.47	POM. TELETECH.	CNk_III	30	30	CWk_III
1.48	DYŻURKA LEKARSKA	CN_I.2	160	110	CW_I.2
1.49	ŁAZIENKA	transfer z 1.51	0	50	CWc_III
1.50	POM. PORZĄD.	transfer z 1.25	0	40	CWk_II_2
1.51	SALA RODZENIA	CN_I.2	330	280	CW_I.2
1.52	ŁAZIENKA	transfer z 1.53	0	50	CWc_III
1.53	SALA RODZENIA	CN_I.2	340	290	CW_I.2
1.54	ŁAZIENKA	transfer z 1.57	0	50	CWc_III
1.55	MAG. BIEL. CZ.	CNk_II_2	40	0	transfer do 1.50
1.56	MAG. BIEL. BR.	transfer z 1.82	0	50	CWc_III
1.57	SALA RODZENIA - PORODY W WODZIE	CN_I.2	400	350	CW_I.2
1.58	ŁAZIENKA	CN_I.2	50	50	CWc_III
1.59	PRZYGOTOWANIE KOBIET / SALA	CN_I.2	280	280	CW_I.2
1.60	ŁAZIENKA	transfer z 1.48	0	50	CWc_III
1.61	KOMUNIKACJA	CNkcz_I_1	1520	1335	CWkcz_I_1
1.62	MAG. SPRZĘTU	transfer z 1.82	0	30	CWk_II_2
1.63	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK	transfer z 1.82	0	0	transfer do 1.64
1.64	WC PERSONELU D. - USTĘP	transfer z 1.82	0	50	CWc_III
1.65	BRUDOWNIK	transfer z 1.61	0	50	CWc_III
1.66	POM. ELEKTR.	CNkcz_I_1	30	30	CWkcz_I_1
1.67	SLUZA	CNkcz_I_1	90	90	CWkcz_I_1
1.68	KOMUNIKACJA	CNkcz_I_1	1300	1300	CWkcz_I_1
1.69	UMYWALNIA - WC	transfer z 1.30	0	90	CWc_III
1.70	POM. ELEKTR.	CNkcz_I_1	30	30	CWkcz_I_1
1.71	POM. ANESTEZJOLOGA	CN_I	60	60	CW_I
1.72	MAG. CZ.	CNkcz_I_1	30	0	transfer do 1.73
1.73	MAG. BR.	transfer z 1.72	0	30	CWc_III
1.74	BRUDOWNIK	transfer z 1.75	0	50	CWc_III
1.75	SALA POZNIECZULENIOWA	CN_I	860	810	CW_I
1.76	POM. PRZYG. LEKARZY	CN_OP_2	200	200	CW_OP_2
1.77	SALA CESARSKICH CIEĆ - OPERACYJNA	CN_OP_2	2300	2300	CW_OP_2
1.78	POM. PRZYG. PACJENTKI	CN_OP_2	750	750	CW_OP_2
1.79	POM. PRZYG. PACJENTKI	CN_OP_1	750	750	CW_OP_1
1.80	POM. PRZYG. LEKARZY	CN_OP_1	200	200	CW_OP_1
1.81	SALA CESARSKICH CIEĆ - OPERACYJNA	CN_OP_1	2300	2300	CW_OP_1
1.82	KOMUNIKACJA	CNk_II_2	130	70	CWk_II_2
1.83	POM. PORZĄD.	transfer z 1.02	0	30	CWc_III
1.84	SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA	CNk_II_2	60	60	CWk_II_2
1.85	SLUZA	CNkcz_I_1	70	0	transfer do 1.82
1.86	KOMUNIKACJA	CNk_II_2	170	170	CWk_II_2
1.87	POKOJ 1-Ł - IZOLATKA	CN_I	130	0	transfer do 1.94
1.88	MYJNIA	CNkcz_I_1	300	300	WM_I
1.89	ŁAZIENKA	transfer z 1.03	0	50	CWc_III
1.90	POCZEKALNIA	transfer z 1.02	0	0	transfer do 1.02
1.91	ŁAZIENKA		0	50	CWc_III
1.92	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK	transfer z 1.61	0	0	transfer do 1.93
1.93	WC PERSONELU D. - USTĘP	transfer z 1.61	0	50	CWc_III
1.94	ŁAZIENKA	transfer z 1.87	0	180	WIZ_I.1
1.95	SLUZA	CN_I	50	0	transfer do 1.87
			Σ	Σ	
-	-	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]
			19 820	19 820	

POZIOM +2

numer	pomieszczenie	BILANS POWIETRZA			
		ozn. nawiew	NAWIEW	WYWIEW	ozn. wywiew
2.01	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.02
2.02	ŁAZIENKA	transfer z 2.01	0	180	CWc III
2.03	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.04
2.04	ŁAZIENKA	transfer z 2.03	0	180	CWc III
2.05	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.06
2.06	ŁAZIENKA	transfer z 2.05	0	180	CWc III
2.07	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.08
2.08	ŁAZIENKA	transfer z 2.07	0	180	CWc III
2.09	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.10
2.10	ŁAZIENKA	transfer z 2.09	0	180	CWc III
2.11	IZOLATKA	CN_II	130	0	transfer do 2.13
2.12	ŚLUZA	CN_II	50	0	transfer do 2.11
2.13	ŁAZIENKA	transfer z 2.11	0	180	WIZ_II.1
2.14	POKÓJ PRZYG.	CN_II	170	170	CWb_II
2.15	BRUDOWNIK	transfer z 2.44	0	50	CWc III
2.16	PIEL. ODDZIAŁ.	CN_II	90	90	CWb_II
2.17	PUNKT. PIEL.	CNk_II 2	60	60	CWk_II 2
2.18	KUCHENKA	transfer z 2.44	0	60	WKU_II.1
2.19	IZOLATKA	CN_II	130	0	transfer do 2.20
2.20	ŁAZIENKA	transfer z 2.19	0	180	WIZ_II.2
2.21	ŚLUZA	CN_II	50	0	transfer do 2.19
2.22	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.23
2.23	ŁAZIENKA	transfer z 2.22	0	180	CWc III
2.24	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.25
2.25	ŁAZIENKA	transfer z 2.24	0	180	CWc III
2.26	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.27
2.27	ŁAZIENKA	transfer z 2.26	0	180	CWc III
2.28	SALA NARAD / KONSYLARNA	CNKONF_II	740	740	CWKONF_II
2.29	KOMUNIKACJA	CNk_II 2	170	170	CWk_II 2
2.30	KLATKA SCHODOWA 2	went. graw.			went. graw.
2.31	POM. TELETECH.	CNk_II 2	30	30	CWk_II 2
2.32	KOMUNIKACJA	CNk_II 2	180	100	CWk_II 2
2.33	POM. ELEKTR.	CNk_II 2	30	30	CWk_II 2
2.34	POM. SOCJAL.	CN_II	90	90	WKU_II.1
2.35	ŁAZIENKA	transfer z 2.32	0	50	CWc III
2.36	MAGAZYN	transfer z 2.32	0	30	CWk_II 2
2.37	GAB. USG	CNGB_III	120	120	CWGB_III
2.38	MAGAZYN	transfer z 2.44	0	30	CWk_II 2
2.39	GAB. DIAG.-ZABIEG.	CNGB_III	150	150	CWGB_III
2.40	KOMUNIKACJA				
2.41	SALA ZAJĘĆ GRUPOWYCH	CN_II	160	160	CWb_II
2.42	POM. ELEKTR.	CNk_II 2	30	30	CWk_II 2
2.43	POM. PORZĄD.	transfer z 2.44	0	30	CWc III
2.44	KOMUNIKACJA	CNk_II 2	380	150	CWk_II 2
2.45	PROMORTE	transfer z 2.44	0	60	WPM_II
2.46	KOMUNIKACJA	CNk_III	310	185	CWk_III
2.47	WC D./NPS	transfer z 2.46	0	50	CWc III
2.48	WC M. - PRZEDSIONEK	transfer z 2.46	0	0	transfer do 2.49
2.49	WC M. - USTĘPY	transfer z 2.46	0	75	CWc III
2.50	KLATKA SCHODOWA 1	went. graw.			went. graw.
2.51	SEKRETARIAT / ADMINISTRACJA	CNk_III	120	120	CWk_III
2.52	GAB. ORDYNATORA O. G.	CNk_III	90	90	CWk_III
2.53	POM. TELETECH.	CNk_III	30	30	CWk_III
2.54	GAB. ORDYNATORA O. P.	CNk_III	90	90	CWk_III
2.55	GAB. ORDYNATORA O. GO.	CNk_III	90	90	CWk_III
2.58	GAB. ORDYNATORA O. N.	CNk_III	90	90	CWk_III
2.60	POM. ELEKTR.	CNk_III	30	30	CWk_III
2.61	ŚLUZA	CNk_II 2	30	30	CWk_II 2
2.62	KOMUNIKACJA	CNk_II 2	150	0	CWk_II 2
2.63	POKÓJ RODZIN	CN_II	180	180	CWb_II
2.64	POKÓJ RODZIN	CN_II	150	150	CWb_II
2.65	WC M. - PRZEDSIONEK	transfer z 2.62	0	0	transfer do 2.66
2.66	WC M. - USTĘPY	transfer z 2.62	0	75	CWc III
2.67	WC D. - PRZEDSIONEK	transfer z 2.62	0	0	transfer do 2.68
2.68	WC D. - USTĘP	transfer z 2.62	0	75	CWc III
2.69	DYŻURKA	CN_II	150	150	CWb_II
2.70	POM. SOCJAL. / KUCHENKA	CN_II	150	150	WKU_II.1
2.71	KOMUNIKACJA	CNk_II 2	140	140	CWk_II 2
2.72	POKÓJ NOWORODKÓW Z NADZOREM	CN_II	1200	1150	CWb_II
2.73	STANOWISKA MYCIA NOWORODKÓW	transfer z 2.72	0	0	transfer do 2.72
2.74	POKÓJ MATKI Z DZIECKIEM	CN_II	120	120	CWb_II
2.75	ŁAZIENKA	transfer z 2.72	0	50	CWc III
2.76	POM. ELEKTR.	CNk_II 2	30	30	CWk_II 2
2.77	KOMUNIKACJA	CNk_II 2	170	140	CWk_II 2
2.78	GAB. DIAG.-ZABIEG.	CNGB_III	150	150	CWGB_III
2.79	POKÓJ ROZMÓW TRUDNYCH	CN_II	90	0	transfer do 2.80
2.80	WC	transfer z 2.79	0	90	CWc III
2.81	POM. PORZĄD.	transfer z 2.77	0	30	CWc III
2.82	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.83
2.83	ŁAZIENKA	transfer z 2.82	0	180	CWc III
2.84	POKÓJ 2-Ł	CN_II	180	0	transfer do 2.85
2.85	ŁAZIENKA	transfer z 2.84	0	180	CWc III
2.86	WC PERSONELU - PRZEDSIONEK	transfer z 2.88	0	0	transfer do 2.87
2.87	WC PERSONELU - USTĘP	transfer z 2.88	0	50	CWc III
2.88	KOMUNIKACJA	CNk_III	120	70	CWk_III
			Σ	Σ	
-	-	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]
			8 240	8 240	

POZIOM +3

numer	pomieszczenie	BILANS POWIETRZA			
		ozn. nawiew	NAWIEW	WYWIEW	ozn. wywiew
3.01	DYZURKA	CNIII	150	150	CWIII
3.02	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.03
3.03	ŁAZIENKA	transfer z 3.02	0	120	CWc III
3.04	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.05
3.05	ŁAZIENKA	transfer z 3.04	0	120	CWc III
3.06	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.07
3.07	ŁAZIENKA	transfer z 3.06	0	120	CWc III
3.08	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.09
3.09	ŁAZIENKA	transfer z 3.08	0	120	CWc III
3.10	IZOLATKA	CNIII	130	0	transfer do 3.12
3.11	ŚLUZA	CNIII	50	0	transfer do 3.10
3.12	ŁAZIENKA	transfer z 3.10	0	180	WIZ_III.2
3.13	POKÓJ PRZYG.	CNIII	90	90	CWIII
3.14	BRUDOWNIK	transfer z 3.35	0	50	CWc III
3.15	PIEL. ODDZIAŁ	CNIII	80	80	CWIII
3.16	PUNKT. PIEL.	CNIII	60	60	CWk III
3.17	KUCHENKA	transfer z 3.35	0	60	WKU_III.1
3.18	IZOLATKA	CNIII	130	0	transfer do 3.19
3.19	ŁAZIENKA	transfer z 3.18	0	180	WIZ_III.1
3.20	ŚLUZA	CNIII	50	0	transfer do 3.18
3.21	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.22
3.22	ŁAZIENKA	transfer z 3.21	0	120	CWc III
3.23	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.24
3.24	ŁAZIENKA	transfer z 3.23	0	120	CWc III
3.25	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.26
3.26	ŁAZIENKA	transfer z 3.25	0	120	CWc III
3.27	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.28
3.28	ŁAZIENKA	transfer z 3.27	0	120	CWc III
3.29	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.30
3.30	ŁAZIENKA	transfer z 3.29	0	120	CWc III
3.32	KL. SCHODOWA 2	went. graw.	0	0	went. graw.
3.33	POM. TELETECH.	Cnk_III	30	30	CWk III
3.34	KOMUNIKACJA	Cnk_III	220	0	CWk III
3.35	KOMUNIKACJA	Cnk_III	370	230	CWk III
3.36	POKÓJ DZIENNY - ODWIEDZIN	CNIII	90	90	CWIII
3.37	KOMUNIKACJA	Cnk_III	125	0	CWk III
3.38	WC D./NPS	transfer z 3.37	0	50	CWc III
3.39	POM. PORZAD.	transfer z 3.35	0	30	CWc III
3.40	WC M. - PRZEDSIONEK	transfer z 3.37	0	0	transfer do 3.40A
3.40A	WC M. - USTĘPY	transfer z 3.37	0	75	CWc III
3.41	POM. ELEKTR.	Cnk_III	30	30	CWk III
3.42	POM. ELEKTR.	Cnk_III	30	30	CWk III
3.43	SALA INTEN. NADZORU	CNIII	120	120	CWIII
3.44	SALA INTEN. NADZORU	CNIII	120	120	CWIII
3.45	GAB. DIAG.-ZABIEG. / USG	CNGB_III	150	150	CWGB_III
3.46	ŁAZIENKA	transfer z 3.34	0	50	CWc III
3.47	ŁAZIENKA	transfer z 3.62	0	50	CWc III
3.48	MAGAZYN	transfer z 3.34	0	45	CWk III
3.49	MAGAZYN	transfer z 3.62	0	30	CWk III
3.50	POM. ELEKTR.	Cnk_III	30	30	CWk III
3.51	POM. ELEKTR.	Cnk_III	30	30	CWk III
3.52	WC PERSONELU D.	transfer z 3.34	0	50	CWc III
3.53	WC PERSONELU M.	transfer z 3.34	0	75	CWc III
3.55	PRO MORTE	transfer z 3.92	0	60	WPM_III
3.56	WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK	transfer z 3.62	0	0	transfer do 3.57B
3.57	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK	transfer z 3.62	0	0	transfer do 3.57A
3.57A	WC PERSONELU D. - USTĘP	transfer z 3.62	0	50	CWc III
3.57B	WC PERSONELU M. - USTĘPY	transfer z 3.62	0	75	CWc III
3.58	GAB. DIAG.-ZABIEG.	CNGB_III	150	150	CWGB_III
3.59	POM. SOCJAL.	CNIII	170	170	WKU_III.3
3.60	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.61
3.61	ŁAZIENKA	transfer z 3.60	0	120	CWc III
3.62	KOMUNIKACJA	Cnk_III	250	45	CWk III
3.63	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.64
3.64	ŁAZIENKA	transfer z 3.63	0	120	CWc III
3.65	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.66
3.66	ŁAZIENKA	transfer z 3.65	0	120	CWc III
3.67	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.68
3.68	ŁAZIENKA	transfer z 3.67	0	120	CWc III
3.69	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.70
3.70	ŁAZIENKA	transfer z 3.69	0	120	CWc III
3.71	POKÓJ 2-Ł	CNIII	120	0	transfer do 3.72
3.72	ŁAZIENKA	transfer z 3.71	0	120	CWc III
3.73	PIEL. ODDZIAŁ	CNIII	90	90	CWIII
3.74	KUCHENKA	transfer z 3.77	0	60	WKU_III.3
3.75	POKÓJ PRZYG.	CNIII	90	90	CWIII
3.76	PUNKT. PIEL.	Cnk_III	60	60	CWk III
3.77	KOMUNIKACJA	Cnk_III	330	220	CWk III
3.78	BRUDOWNIK	transfer z 3.77	0	50	CWc III
3.79	IZOLATKA	CNIII	130	0	transfer do 3.81
3.80	ŚLUZA	CNIII	50	0	transfer do 3.79
3.81	ŁAZIENKA	transfer z 3.79	0	180	WIZ_III.5
3.82	IZOLATKA	CNIII	130	0	transfer do 3.84
3.83	ŚLUZA	CNIII	50	0	transfer do 3.82
3.84	ŁAZIENKA	transfer z 3.82	0	180	WIZ_III.4
3.85	IZOLATKA	CNIII	130	0	transfer do 3.87
3.86	ŚLUZA	CNIII	50	0	transfer do 3.85
3.87	ŁAZIENKA	transfer z 3.85	0	180	WIZ_III.3
3.88	POM. TELETECH.	Cnk_III	30	30	CWk III
3.89	POKÓJ DZIENNY - ODWIEDZIN	CNIII	150	150	CWIII
3.90	DYZURKA	CNIII	120	120	CWIII
3.91	KL. SCHODOWA 1	went. graw.	0	0	went. graw.
3.92	KOMUNIKACJA	Cnk_III	90	30	CWk III
			Σ	Σ	
-	-	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]
			5 955	5 955	