



- LEGENDA:
- ZASILANIE
 - POWRÓT
 - PODŁOGA GRZEWCZA
 - PODŁOGA GRZEWCZA OGRZEWANA PRZYŁĄCZAMI
 - ROZDZIELACZ Z PRZEPŁYWOMIERZAMI W SZAFCE PODTYNKOWEJ

-1.09 +16 °C
Φwym: 228 W

OZNACZENIE POMIESZCZENIA:
NR POMIESZCZENIA; TEMPERATURA WEWNĘTRZNA
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

6,00
GRZEJNIK ZAWOROWY
33KV/900
[1400 mm]

UWAGA: PRZYŁĄCZA O.P. POMIEDZY ROZDZIELACZEM
A PODŁOGĄ GRZEWCZĄ NALEŻY IZOLOWAĆ WG NORMY

INDUSTRIA
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10				
Nazwa inwestycji BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT				
Nazwa i adres obiektu budowlanego Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz				
Projektował	inż. Tomasz Sokolowski w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń		66/Gd/00	
Opracował	mgr. inż. Katarzyna Czoska			
Sprawdził	mgr inż. Iga Mrowicka w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń		POM/0048/PWBS/16	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja / Rev No.	
IBG-P_176_16	IP176_33_PB_DR_0003			
Tytuł rysunku	RZUT POZIOMU +1 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
Data	08/12/16	Branża SANITARNA	Faza Projekt Budowlany	Skala 1 : 100