LEGENDA	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	
A1	LED, RASTROWA, Ra=84, 3900 lm, DWUOBWODOWA, IP65
A2	LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, DWUOBWODOWA, IP65
A3	LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, IP65
A4	LED, RASTROWA, Ra=84, 3900 lm, IP65
B1	LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, DWUOBWODOWA, IP44
C1	LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 1600 lm, IP44, CZUJNIK RUCHU
C2	LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 3300 lm, IP44, CZUJNIK RUCHU
C3	LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 3300 lm, IP44
C4	LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 1600 lm, IP44
D1	LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, SZYBA HARTOWANA, IP65
E1	LED, RASTROWA, Ra=84, 9000 lm, SZYBA HARTOWANA, IP65
J1	LED, ZWIESZANA, Ra=84, 8800 lm, IP65
K1	LED, NASTROPOWA, Ra=84, 2200 lm, IP44, L=600
Z1	LED, NASTROPOWA, IP65, ZEWNĘTRZNA
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE LED (ZASILANIE Z BAREERII CENRTRALNEJ)	
AW1	OPRAWA AW (LED) OPTYKA DROGI EWAKUACYJNEJ NASTROPOWA
AW2	OPRAWA AW (LED) OPTYKA PRZESTRZENI OTWARTEJ NASTROPOWA
AW3	OPRAWA AW (LED) OPTYKA DROGI EWAKUACYJNEJ RASTROWA
AW4	OPRAWA AW (LED) OPTYKA PRZESTRZENI OTWARTEJ RASTROWA
EW1	OPRAWA AWARYJNA (LED) JEDNOSTRONNA
EW2	OPRAWA AWARYJNA (LED) JEDNOSTRONNA
U1	OPRAWA AWARYJNA (LED), 1500 lm, SZYBA HARTOWANA
ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE	
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY HERMETYCZNY
	CZUJKA RUCHU

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0014/PWOE/12 POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	251/Gd/2002 POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_41_PB_DR_0014	

Tytuł rysunku: Plan instalacji oświetlenia awaryjnego - poziom (+2)

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Budowlany	1 : 100

950 x 594