| LEGENDA | |
|---|---|
| OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | |
| A1 | LED, RASTROWA, Ra=84, 3900 lm, DWUOBWODOWA, IP65 |
| A2 | LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, DWUOBWODOWA, IP65 |
| A3 | LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, IP65 |
| A4 | LED, RASTROWA, Ra=84, 3900 lm, IP65 |
| B1 | LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, DWUOBWODOWA, IP44 |
| C1 | LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 1600 lm, IP44, CZUJNIK RUCHU |
| C2 | LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 3300 lm, IP44, CZUJNIK RUCHU |
| C3 | LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 3300 lm, IP44 |
| C4 | LED, RASTROWA, OKRĄGŁA, Ra=84, 1600 lm, IP44 |
| D1 | LED, RASTROWA, Ra=84, 5200 lm, SZYBA HARTOWANA, IP65 |
| E1 | LED, RASTROWA, Ra=84, 9000 lm, SZYBA HARTOWANA, IP65 |
| J1 | LED, ZWIESZANA, Ra=84, 8800 lm, IP65 |
| K1 | LED, NASTROPOWA, Ra=84, 2200 lm, IP44, L=600 |
| Z1 | LED, NASTROPOWA, IP65, ZEWNĘTRZNA |
| OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE LED (ZASILANIE Z BAREII CERNTRALNEJ) | |
| AW1 | OPRAWA AW (LED) OPTYKA DROGI EWAKUACYJNEJ NASTROPOWA |
| AW2 | OPRAWA AW (LED) OPTYKA PRZESTRZENI OTWARTEJ NASTROPOWA |
| AW3 | OPRAWA AW (LED) OPTYKA DROGI EWAKUACYJNEJ RASTROWA |
| AW4 | OPRAWA AW (LED) OPTYKA PRZESTRZENI OTWARTEJ RASTROWA |
| EW1 | OPRAWA AWARYJNA (LED) JEDNOSTRONNA |
| EW2 | OPRAWA AWARYJNA (LED) JEDNOSTRONNA |
| U1 | OPRAWA AWARYJNA (LED), 1500 lm, SZYBA HARTOWANA |
| ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE | |
| | ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY |
| | ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY |
| | ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY |
| | ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY |
| | ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY |
| | ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY HERMETYCZNY |
| | CZUJKA RUCHU |

INDUSTRIA PROJECT

**INDUSTRIA PROJECT**
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

| | | |
|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej | POM/0014/PWOE/12 |
| | mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej | POM/0175/PWOT/08 |
| Opracował | mgr inż. Joanna Lachowska | |
| | mgr inż. Mirosław Arentowicz | |
| | mgr inż. Marcin Sikora | |
| | mgr inż. Joanna Krupa | |
| | inż. Łukasz Kowalski | |
| Sprawdził | mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej | 251/Gd/2002 |
| | mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej | POM/0002/POOT/09 |

Numer projektu: IBG-P_176_16
Numer rysunku: IP176_41_PB_DR_0003
Rewizja

Tytuł rysunku: Plan instalacji oświetleniowych - poziom (+1)

| Data | Branża | Faza | Skala |
|---|---|---|---|
| 08/12/16 | elektryczna i niskoprądowa | Projekt Budowlany | 1 : 100 |

950 x 594