KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm



- krawężnik betonowy 15x30x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa
- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm



- krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa
- ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100cm



- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- podsypka cementowo - piaskowa 5cm

KONSTRUKCJA DRÓG MANEWROWYCH



8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

25 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5

30 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$

grunt rodzimy G4 E_2≥25MPa

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH, PODJAZDU DLA KARETEK



8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5

30 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$

grunt rodzimy G4 E_2≥25MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA



8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$

grunt rodzimy G4 E_2≥25MPa

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

POLDUKT PROJEKT

POLDUKT PROJEKT
ul. Małopolska 14,
81-555 Gdynia
e-mail: poldukt@poldukt.pl

Zamawiający/Inwestor
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

Nazwa inwestycji
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz

Projektował	mgr Inż. Krzysztof Linke w specjalności Inżynieryjnej drogowej	POM/0278/POOD/14	
Opracował	inż. Marcin Krawczak		
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Siembarski w specjalności inżynieryjnej drogowej	POM/0275/POOD/14	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_00_PW_DR_00041	

Tytuł rysunku
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	DROGOWA	Projekt Wykonawczy	1 : 20