950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypassu
X1 Listwa zaciskowa dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zaciskowa do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zaciskowa sterownicza, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zaciskowa wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki, Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A ilo 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassu
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekładnik prądowy
T4 Przekładnik prądowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (ubiq)
N5 monitoring prądów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy chwa B, Ir=M16A ilo Ir=M10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z członem naprądowym, typ A
type A, chwa B, Ir=M16A ilo Ir=M10A
PM333 Analizator jakości energii