950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypass
X1 Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3 Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki. Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 2,42A ilo 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassa
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-sterującego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekaźnik zrębowy
T4 Przekaźnik zrębowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (opcja)
N5 monitoring zrębów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy charakt B, In=M5A ilo In=10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z czułością regulowaną, typ A
type A, charakt B, In=M5A ilo In=10A
PM333 Analizator jakości energii







| Nr | | |