


| | | | |
|----------|-------------|-----------|---|
| CNWII | RW.P3.2-101 | YKYżo 5x4 | . |
| CNWII | RW.P3.2-102 | YKYżo 5x4 | . |
| CNWIII | RW.P3.2-103 | YKYżo 5x4 | . |
| CWcIII | RW.P3.2-104 | YKYżo 5x4 | . |
| CNWkIII | RW.P3.2-105 | YKYżo 5x4 | . |
| CNWkcziI | RW.P3.2-106 | YKYżo 5x4 | . |
| CNWIT1 | RW.P3.2-107 | YKYżo 5x4 | . |

| | | | |
|---------|-------------|----------|---|
| Rezerwa | RW.P3.2-701 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-702 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-703 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-704 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-705 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-706 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-707 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-708 | YKYżo 5x | . |
| Rezerwa | RW.P3.2-709 | YKYżo 5x | . |



- Uwaga:
- Zasilanie i odpływy od góry rozdzielnic.
 - W rozdzielnic przewidywać 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę.
 - Rozdzielnica metalowa, n/ł, 4x24mod, IP30.

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---------|
| <div><div>INDUSTRIA PROJECT</div><div>Al. Zwycięstwa 46/1 80-210 Gdańsk</div></div> | | | | |
| Zamawiający/Inwestor | | | | |
| Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu | | | | |
| Nazwa inwestycji | | | | |
| BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT | | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | | | | |
| Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073] | | | | |
| Projektował | mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej | POM/0014/PWOE/12 POM/0175/PWOT/08 | | |
| Opracował | mgr inż. Joanna Lachowska | | | |
| | mgr inż. Mirosław Arentowicz | | | |
| | mgr inż. Marcin Sikora | | | |
| | mgr inż. Joanna Krupa | | | |
| Sprawdził | inż. Łukasz Kowalski | | | |
| | mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej | 251/Gd/2002 | | |
| | mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej | POM/0002/POOT/09 | | |
| Numer projektu | Numer rysunku | | Rewizja | |
| Tytuł rysunku | | | | |
| Schemat rozdzielnic RW.P3.2 | | | | |
| IBG-P_176_16 IP176_47_PW_DR_0029 | | | | |
| Data | 08/12/16 | Branża | elektryczna i niskoprądowa | Faza |
| | | Projekt | Wykonawczy | Skala |
| | | | | 1 : 100 |