Uwaga:
1. Zasilanie i odpływy od góry rozdzielnicy.
2. Rozdzielnica powinna być 25% większa niż przy przyjętej rozbudowie.
3. Rozdzielnica montowa, n/t, 24mZ(rzut, IP.0).

RP

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Materiał	Stal
Stopień ochrony IP	30
Stopień odporności mech. IK	07
Układ sieci	- - -
Napięcie znamionowe	400V AC
Prąd roboczy	6,3A
Prąd Ics	10kA
Ustawienie	stojąca
Odpływy	od góry
Zasilanie	od góry



Zamawiający/Inwestor	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Nazwa inwestycji	BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Piotr Szwed w specjalności telekomunikacyjnej	PDM/0014/PWOT/12 PDM/0175/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska mgr inż. Mirosław Arentowicz mgr inż. Marcin Sikora mgr inż. Joanna Krupa inż. Łukasz Kowalski	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rutewski w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	2010/Gł/2002 PDM/0002/POOT/09

Numer projektu	Rewizja
BGJP_176_16	JP176_47_PW_DR_0008
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielnicy R.P0.1

Data	Branża		Faza		Skala
08/12/16		elektryczna i teletechniczna	Projekt Wykonawczy		1 : 100

INDUSTRIA PROJEKT
INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-219 Gdańsk