1580 x 297



PARAMETRY ROZDZIELNICY R.P1.1:

Materiał	Stal
Stopień ochrony IP	30
Stopień odporności mech. IK	07
Układ sieci	---
Napięcie znamionowe	400V AC
Prąd roboczy	63A
Prąd Ics	10kA
Ustawienie	stojąca
Odpływy	od góry
Zasilania	od góry

Uwaga:
1. Zasilanie i odpływy od góry rozdzielnicy.
2. W rozdzielnicy przewidzieć 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę.
3. Rozdzielnica metalowa, n/t, 2x4x(35)mod, IP30.

INDUSTRIA PROJECT	INDUSTRIA PROJECT, Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk
Zamawiający/Inwestor	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Nazwa inwestycji	BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]
Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej — POM/0014/PWOE/12
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej — POM/0175/PWOT/08
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska
	mgr inż. Mirosław Arentowicz
	mgr inż. Marcin Sikora
	mgr inż. Joanna Krupa
	inż. Łukasz Kowalski
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej — 251/Gd/2002
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej — POM/0002/POOT/09
Numer projektu / Numer rysunku	IBG-P_176_16 — IP176_47_PW_DR_0010
Tytuł rysunku	Schemat rozdzielnicy R.P1.1
Data	08/12/16
Branża	elektryczna i niskoprądowa
Faza	Projekt Wykonawczy
Skala	1 : 100
Rewizja	