S C H E M A T S Y S T E M U K O N T R O L I D O S T Ę P U



LEGENDA

- Kontrola dostępu jednostronna KD1
  (czytnik, elektrozaczep, przycisk awaryjny wyjścia, klamko - gałka)
- Kontrola dostępu dwustronna KD2
  (2xczytnik, elektrozaczep, 2xprzycisk awaryjny wyjścia)
- Kontrola dostępu jednostronna KD1*
  (czytnik, elektrozaczep, przycisk awaryjny wyjścia,
  klamko - gałka, przycisk zwalniający dokalizowany w rejestracji)
- Kontrola dostępu jednostronna KD1**
  (czytnik, przycisk awaryjny wyjścia)
- Kontroler drzwiowy obsługujący 2 czytniki
- Sterownik sieciowy obsługujący 8 kontrolerów drzwiowych
- Switch 16xRJ45 PoE
- Switch 24xRJ45 PoE
- Interkom z jednym przyciskiem
- Interkom z trzema przyciskami
- Główny punkt dystrybucyjny - szafa rack 800x1000 42U
- Switch światłowodowy montowany w szafie rack
- Serwer SMS montowany w szafie rack
- Serwer Interkomowy montowany w szafie rack
- Kabel światłowodowy uniwersalny 9/125 U-DQ(ZN)BH, 12J LSOH, 1,6kN
- Kabel UFTP kat. 6A 525MHz LSZH
- Kabel UFTP kat. 6 350MHz LSZH

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

Nazwa inwestycji
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz., nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej	POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Jerzy Grużlak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lechowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej	251/Gd/2002	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_65_PW_DR_0006	

Tytuł rysunku: Schemat blokowy Systemu Kontroli Dostępu SKD

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Wykonawczy	1 : 100