950 x 297

Szafa wolnostojąca TW212G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypass
X1 Listwa zaciskowa dla dwóch linii zasilających
X2 Listwa zaciskowa do podłączenia transformatora medycznego
X3 Listwa zaciskowa sterownicza, kontrolli i komunikacji
X4 Listwa zaciskowa wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpiecznik, Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A lub 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassu
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco/kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekładnik prądowy
T4 Przekładnik prądowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (cięcia)
N5 monitoring prądów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy charakt B, In=M5A lub In=10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z czułością napięciową, typ A
type A, charakt B, In=M5A lub In=10A
PM333 Analizator jakości energii