



Giazađa wt. (DATA) pom. 3-58	REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V	T.P3.1-111 YDYžo 3x2,	T.P3.1-112 YDYžo 3x2,	T.P3.1-113 YDYžo 3x2,
-	-	-	-	-	-

REZERWA Un=230V	T.P3.1-114 YDYžo 3x2,
REZERWA Un=230V	T.P3.1-115 YDYžo 3x2,
REZERWA Un=230V	T.P3.1-116 YDYžo 3x2,

REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V	REZERWA Un=230V
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



1. Zasilanie i odpływ od góry rozdzielnic.
2. W rozdzielnicę przewidzieć 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę.
3. Rozdzielnica metalowa, n/t, 4x24mod, IP30.

 <div style="text-align: right;"> INDUSTRIA PROJECT Al. Zwycięstwa 46/1 80-210 Gdańsk </div>			
Zamawiający/Inwestor			
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu			
Nazwa inwestycji			
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]			
Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Jerzy Grubbiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0014/PWOE/12 POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
Sprawdzili	inż. Łukasz Kowalski mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	251/Gd/2002 POM/0002/POOT/09	 
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
IBG-P_176_-16		IP176_47_PW_DR_0023	
Tytuł rysunku Schemat rozdzielnic T.P.3.1			
Data	Branża	Faza	Projekt
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa		Wykonawczy
		Skala	1 : 100