1580 × 297



PARAMETRY ROZDZIELNICY R.P3.2:

Materiał	Stal
Stopień ochrony IP	30
Stopień odporności mech. IK	07
Układ sieci	---
Napięcie znamionowe	400V AC
Prąd roboczy	63A
Prąd Ics	10kA
Ustawienie	stojąca
Odpływy	od góry
Zasilania	od góry

Uwaga:
1. Zasilanie i odpływy od góry rozdzielnicy.
2. W rozdzielnicy przewidzieć 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę.
3. Rozdzielnica metalowa, n/t, 2x4x(35)mod, IP30.

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej	POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej	251/Gd/2002	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_47_PW_DR_0015	

Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy R.P3.2

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Wykonawczy	1 : 100