S C H E M A T I N S T A L A C J I P R Z Y Z Y W O W E J





LEGENDA

- Moduł gniazdkowy typ 1
- Moduł gniazdkowy typ 2
- Moduł gniazdkowy typ 3
- Moduł sygnalizacji świetlnej
- Przycisk przyzywowy "gruszkowy"
- Przycisk przyzywowy
- Przycisk przyzywowy z mechanizmem pociągnym
- Przycisk kasujący
- A - Terminal pokojowy z wyświetlaczem
- B - Terminal pokojowy bez wyświetlacza
- Terminal oddziałowy
- Pokojowy moduł elektroniczny
- Switch - Switch systemowy montaż w przestrzeni międzysufitowej lub w szafie rack (maksymalna odległość do najdalszego elementu 60m)
- Zasilacz
- Przewód YLY 2x2,5 mm2
- Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
- Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5
- Przewód kat 5e UTP 4x2x0,5 mm - 6 biegunowy kabel płaski RJ12

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

Nazwa inwestycji
BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz

Projektował	mgr inż. Piotr Stwerd w specjalności elektroenergetycznej	POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	inż. Mirosław Aventowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej	251/Gd/2002	
	mgr inż. Radosław Merkiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Wersja
IBG-P_176_16	IP176_66_PW_DR_0005	

Tytuł rysunku: Schemat instalacji przyzywowej

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Wykonawczy	1 : 100