950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypass
X1 Listwa zaciskowa dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zaciskowa do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zaciskowa sterownicza, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zaciskowa wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki. Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A ilo 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassa
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco/sterującego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekaźnik zrzutowy
T4 Przekaźnik zrzutowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (opcja)
N5 monitoring zrzutów różnicowych
F1_F24 Wyłączniki instalacyjny 2-biegunowy (chka B, ik=6kA ilo ik=10kA
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z czułością regulowaną, typ A
type A, chka B, ik=6kA ilo ik=10kA
PM333 Analizator jakości energii







Nr	RIT.P3.2.A01	RIT.P3.2.A02	RIT.P3.2.A03	RIT.P3.2.A04	RIT.P3.2.A05	RIT.P3.2.A06	RIT.P3.2.A07	RIT.P3.2.A08	RIT.P3.2.A09	RIT.P3.2.A10	...	...
Nazwa	Wyjscie dla gniazd wtykowych panel nadś. 1(1 / 2) pom. 3,82	Wyjscie dla gniazd wtykowych panel nadś. 1(2 / 2) pom. 3,82	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Wyjscie dla gniazd wtykowych pom. 3,82	Płuczka dezynfektor pom. 3,84	Bateria bezobsługowa pom. 3,83	Oświetlenie	...	...
Typ kabl.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Zamawiający/Inwestor	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Nazwa inwestycji	BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej	POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej	251/Gd/2002	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_47_PW_DR_0056	

Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy RIT.P3.2.7

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Wykonawczy	1 : 100

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk