950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypassu
X1 Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3 Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odpływów
4xF Bezpieczniki. Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A lub 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassu
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekaźnik zrębowy
T4 Przekaźnik zrębowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (opcja)
N5 monitoring zrębów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy chroą B, 6mA/5A lub 6mA/10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z czołowym naprężonym, typ A
type A, chroą B, 6mA/16A lub 6mA/10A
PM333 Analizator jakości energii







INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej	POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej	251/Gd/2002	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_47_PW_DR_0051	

Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy RIT.P3.2.2

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Wykonawczy	1 : 100