950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypass
X1 Listwa zaciskowa dla dwóch linii zasilających
X2 Listwa zaciskowa do podłączenia transformatora medycznego
X3 Listwa zaciskowa sterownia, kontroli i sygnalizacji
X4 Listwa zaciskowa wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki, Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A ilo 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassa
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekładnik prądowy
T4 Przekładnik prądowy
N1, N2, N3 Lokalizator uszkodzeń (ubiegł)
N5 monitoring prądów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy charakt B, In=M5A ilo In=10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z czołowym naprężeniem, typ A
type A, charakt B, In=M5A ilo In=10A
PM333 Analizator jakości energii


T4x5
X1.1
X1.2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
200/5
200/1
10kVA
ES710
6xF
Q1
ES5100A
Silnik napędu
3xVDC
PE
PA/BEZ
Wyłącznik 3x25
Wyłącznik 3x25
RTP.1.2.A01
RTP.1.2.A02
RTP.1.2.A03
RTP.1.2.A04
RTP.1.2.A05
RTP.1.2.A06
RTP.1.2.A07
RTP.1.2.A08
RTP.1.2.A09
RTP.1.2.A10
RTP.1.2.A11
RTP.1.2.A12
B16 A
B16 A
Zasilanie podstawowe z UPS
Zasilanie rezerwowe z G
z przyc. kasowej
do następ. kasowej
Sala L.21
Kontrola
UTP/FTP 2x2x0.5
UTP/FTP 2x2x0.5
ES5100
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
B16 2P
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
3P+N+PE
4x6
4x6
4x6