

Szczegół połączenia
fundamentowego ze
złączem
kontrolnym na elewacji budynku



Uwaga

FeZn 30x4 po obrębie budynku ułożyć w ławie fundamentowej

FeZn 30x4 wewnątrz budynku prowadzić w betonie podkładowym

INDUSTRIA PROJECT		INDUSTRIA PROJECT ul. Zwirkiwiecka 46/1 80-210 Gdańsk	
Zamawiający/Inwestor			
Szpital Specjalizacyjny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu			
Nazwa Inwestycji			
BUDOWA PAVILIONU DLA POTRZEB ODZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Szpital Specjalizacyjny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 33-500 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 1/191, 35, 34/1 obr. 73 [107/23]			
Projektował	mgr inż. Piotr Szczęśny w specjalności elektrotechnicznej	POM0014/PN0E12	
Opracował	mgr inż. Jerzy Grukalski w specjalności telekomunikacyjnej	POM0173/PW0T08	
	mgr inż. Joanna Lachowicz		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Stwierdził	mgr inż. Andrzej Rulniewski w specjalności elektrotechnicznej	25/IG/2002	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM0022/PO0T09	
Nazwa (projekt)	Nazwa (opis)		Wersja
16S-P_176_16	IP176_45_PW_DR_0001		
Tytuł rysunku		Plan instalacji uzdatniających i wyrownawczych - poziom (-1)	
Data	08/21/16	Brutto	Skala
		Faza	Projekt
		elektryczna i nadprądowa	Wykonawczy
			1 : 100