WYKAZ PIKTOGRAMÓW:

EW1 - oprawa jednostronna HELIOS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex

EW2 - oprawa dwustronna HELIOS DS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex

EW3 - oprawa jednostronna HELIOS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex

- oprawa DO 2/58 EVG, 2xFD-026 58 W , produkcji Line-Licht

- oprawa DOR 390 2/18 EVG , 2xFS1 18 W , produkcji Line-Licht

- oprawa DO 236 EVG , 2xFD-026 36 W , produkcji Lite-Licht

- moduł awaryjny LIDER RS 2H

OZNACZENIE OKABLOWANIA:

- przewód YTnSY 4x0,8 dla systemu monitoringu RUBIC

- przewód YDY 3x1,5 mm² dla zasilania oświetlenia podstawowego klatek schodowych

- przewód YDY 5x1,5 mm² dla WLZ do zasilania inwertów opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- przewód YDY 3x1,5 mm² do zasilania inwertów opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- puszka rozgałęźna dla zasilania z WLZ opraw oświetleniowych awaryjnych ewakuacyjnych

OBIEKT: Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu			PROJEKTOWAŁ:
ADRES INWESTYCJI: ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz		INWESTOR: Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu	
STADIUM: Projekt Budowlano-Wykonawczy		BRANŻA: Instalacje Elektryczne	SPRAWDZIŁ:
PRZEDMIOT RYSUNKU: Plan instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego RZUT PIĘTRA I BUDYNEK A I B oraz PIETRO III BUDYNEK C			

NR RYS. 4	SKALA 1 : 100	DATA październik 2018 r.	
ILOŚĆ ARK. 23			