WYKAZ PIKTOGRAMÓW:

EW1 - oprawa jednostronna HELIOS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex

EW2 - oprawa dwustronna HELIOS DS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex

EW3 EXIT - oprawa jednostronna HELIOS RS 2H, T5 8W, IP65, produkcji Awex

- oprawa DO 2/58 EVG, 2xFD-O26 58 W , produkcji Lite-Licht

- oprawa DOR 390 2/18 EVG , 2xFSD 18 W , produkcji Lite-Licht

- oprawa DO 2/36 EVG , 2xFD-O26 36 W , produkcji Lite-Licht

A - moduł awaryjny LIDER RS 2H



DZNACZENIE OKABLOWANIA:

- przewód YTKSY 4x0,8 dla systemu monitoringu RUBIC
- przewód YDY 3x1,5 mm² dla zasilania oświetlenia podstawowego klatek schodowych
- przewód YDY 5x1,5 mm² dla WLZ do zasilania inwertów opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
- przewód YDY 3x1,5 mm² do zasilania inwertów opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
- puszka rozgałęźna dla zasilania z WLZ opraw oświetleniowych awaryjnych lewakuacyjnych

OBIEKT:	Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu
ADRES BUDOWY:	ul. Lwowska 18, 33-300 Nowy Sącz
STADIUM:	Projekt Budowlano-Wykonawczy
BRANŻA:	Instalacja Elektryczna
TEMAT:	Plan instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
PRZEDMIOT OPISU:	RZUT PARTERU BUDYNKU A-I WRAZ Z RZUTEM BUDYNKU C
DATA:	październik 2008 r.
SKALA:	1 : 100
NR RYS.	3
ILOŚĆ RYS.	23
NADZORUJĄCY:	
SPRAWDZIŁ:	