



Szpital Specjalistyczny

im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO



MAŁOPOLSKA

**PT. Wykonawcy
wszyscy**

DA.271-9-8/19

Nowy Sącz, dnia 27 lutego 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego szybu dźwigowego pod kątem demontażu istniejącego dźwigu, dostawą i montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Specjalistycznych przy Alejach Wolności 49** Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1. W związku z zapisem w paragrafie 1 umowy pkt 4 – realizacja prac ma przebiegać na czynnym obiekcie w sposób nie kolidujący z jego funkcjonowaniem czy należy przez to rozumieć iż w godzinach pracy poradni (prosimy o ich podanie) wykonywanie prac związanych z realizacją ww zadania nie będzie możliwa? Czy prace mają być wykonywane po godzinie 15?

Odp. Realizacja prac winna przebiegać w godzinach pracy poradni. Poradnie są czynne w godzinach od 8:00 do 20:00.

2. 2.W załączniku nr 2 do SIWZ zawierającym opis dźwigu jest zapis iż należy przewidzieć instalację modułu umożliwiającego podłączenie windy do Systemu Monitoringu z możliwością odczytywania statusu oraz sterowania dźwigiem – prosimy o wyjaśnienie w co konkretnie ma być wyposażony dźwig? I jak według Państwa ma to działać? Dźwig jest wyposażony faktycznie w system monitoringu dostępny w maszynowni – tj sterowania dźwigu - dla konserwatora dźwigu z poziomu sterowania. Zapis w SIWZ wskazuje na to iż ten monitoring ma być dostępny dla osoby innej niż uprawniony konserwator – prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Należy przewidzieć instalację modułu umożliwiającego w przyszłości podłączenie dźwigu do monitoringu obejmującego cały obiekt- szczegóły w SIWZ.

Wskazanie osoby uprawnionej do monitoringu ogólnego budynku nastąpi po instalacji takiego monitoringu.

D Y R E K T O R
Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w N.Sączu

Liłcia Zelek