

Uwagi:

1. Rurociągi gazów med. należy wykonać całkowicie z rur miedzianych wg. PN-72/M-74586 i BN-72/8868-02.
2. Rurociągi należy prowadzić w bruzdach zatynkowanych na wys. około 2,20 m od posadzki a poniżej przewodów elektrycznych.
3. Punkty poboru montować na wys. 1,40 m od podłogi a w salach operacyjnych 1,50 m.
4. Punkty informacyjne na wys. 1,70 m a zawory odcinające na wys. 1,50 m od podłogi.
5. Zgodnie z wymogami ochrony przeciwporażeniowej rurociągi gazów med. podłączyć do szyny wyrównawczej w najniższej kondygnacji budynku (piwnice).

PAWILON PRZYSZPITALNY

AKSONOMETRIA

Wojewódzki Szpital Zespolony w NOWYM SĄCZU

P.T. zamienny wewn. instalacji gazów medycznych

1988.07.

1:50

Inż. H. Chanek

M. Banaś

6