



# WYSTOŻYCIA ROZDZIELACZY



GALAZ "A"

Q = 50620 (kcal/h)  
Q = 105350 (W)  
ΔH rozd. 500 mm SW



ΔH = 100 mm SW

ΔH = 83 mm SW

ΔH = 100 mm SW

ΔH = 155 mm SW

ΔH = 155 mm SW

ΔH = 155 mm SW

ΔH = 155 mm SW

ΔH = 155 mm SW

ΔH = 155 mm SW

opracował: inż. technologia  
88.02.12

INŻ. M. KRUCZEK  
INŻ. K. WEIGEL  
INŻ. E. KAMINSKI  
INŻ. A. ZACZKOWSKI

7. 4-100  
10. 4-100  
47. 4-100  
NA 30 - ŁÓŻENIOWY  
PAWILON PRZEWOSPITALNY  
W NOWYM SĄCZU

ROZWIINIĘCIE INSTALACJI C.O.