

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Temat: BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Młyńska 5,
33-300 Nowy Sącz
Dz. Nr 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1, obręb 73 [0073]

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Kategoria obiektu: XI,

Nr projektu: IBG-P/176/16

Część: II - TECHNOLOGIA

Projektant: dr inż. Włodzimierz Werochowski

Opracowujący dr inż. Włodzimierz Werochowski

(Stronica pusta)

Gdańsk 12.2016

Spis Treści

1	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	4
1.1	Spis dokumentacji projektowej	4
1.2	Część rysunkowa.....	4
2	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	5
3	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.....	6
3.1	Przeznaczenie budynku	6
3.2	Lokalizacja budynku.....	6
3.3	Zestawienie pomieszczeń	6
3.4	Podstawowe dane technologiczne.....	6
4	DANE TECHNOLOGICZNE SZCZEGÓŁOWE	7
4.1	Wyposażenie technologiczne	7
4.2	Opis procesu technologicznego.....	9
4.3	Personel.....	18
4.4	Schematy	19
4.5	Wytyczne sprzętowe	24
4.6	Wytyczne proceduralno organizacyjne	90

1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1.1 Spis dokumentacji projektowej

Część I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część II ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA

Część III BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część IV BRANŻA SANITARNA

Część V BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA

1.2 Część rysunkowa

Nr dokumentu	Tytuł
IP176_12_PW_DR_0001	Rzut poziomu -1
IP176_12_PW_DR_0002	Rzut poziomu 0,00
IP176_12_PW_DR_0003	Rzut poziomu +1
IP176_12_PW_DR_0004	Rzut poziomu +2
IP176_12_PW_DR_0005	Rzut poziomu +3

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Program medyczny,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- umowa o prace projektowe 12_10_2016
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
- Ustawa o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.21)
- wytyczne przekazane przez użytkownika w tym:
 - zatrudnienie personelu
 - wykaz wykonanych procedur medycznych w okresie 01.01.2016-30.09.2016 w oddziałach ginekologiczno-położniczym, ginekologii onkologicznej, neonatologii,
 - wytyczne odnośnie sprzętu oddział ginekologiczno-położniczy
 - wytyczne odnośnie pomieszczenia archiwum
- przekazywane do Zamawiającego w okresie powstawania dokumentacji
 - rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem poszczególnych funkcji wraz z ciągami technologicznymi ruchem pacjentów personelu itd)
 - lista sprzętu medycznego

3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

3.1 Przeznaczenie budynku

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla „BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT”.

Budowa budynku opieki zdrowotnej z łącznikiem – pawilonu dla potrzeb oddziału ginekologiczno – położniczego zawierającego: część techniczną z archiwum, Izbę przyjęć, Poradnie, Blok porodowy, Oddział Neonatologii, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem szpitala.

3.2 Lokalizacja budynku

Dokładna lokalizacja, projektowane zagospodarowane terenu, oraz zakres opracowania zostały przedstawione w części opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacji w części – „Projekt zagospodarowania terenu”.

Projektuje się posadowienie budynku na rzędnej $\pm 0,00$ odpowiada 287,30 m n.p.m.

3.3 Zestawienie pomieszczeń

Zawarto w części architektonicznej PW.

3.4 Podstawowe dane technologiczne

Na poszczególnych poziomach zaprojektowano następujące funkcje i oddziały

Poziom -1 – Część techniczna, archiwum, szatnie

Poziom 0 - Izba przyjęć, Poradnie

Poziom +1 – Blok porodowy , Oddział Neonatologii

Poziom +2 – Oddział Położniczy

Poziom +3 – Oddział Ginekologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej

4 DANE TECHNOLOGICZNE SZCZEGÓŁOWE

4.1 Wyposażenie technologiczne

Lp.	Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Ilość [szt.]
1.	aparat do elektrochirurgii	2
2.	Aparat do znieczulenia ogólnego	2
3.	Biurko z półką pod klawiaturę i szafką na komputer	1
4.	biurko lekarskie z krzesłem	3
5.	biurko lekarskie z krzesłem i szafką pod zestaw komputerowy	2
6.	biurko medyczne z krzesłem	5
7.	Chłodziarka	1
8.	chłodziarka (szczepionki)	1
9.	Cieplarka	3
10.	czajnik bezprzewodowy	4
11.	detektor tętna płodu	7
12.	drobne wyposażenie pomocnicze (piłka porodowa, worek typu sacco, materac, drabinka/zestaw uchwytów ściennych)	3
13.	ekspres do kawy	4
14.	fotel ginekologiczny	4
15.	fotel obrotowy, medyczny	5
16.	inkubator zamknięty	2
17.	Kanapa min. 3-osobowa	1
18.	kanapa wypoczynkowa - min. 2 -osobowa	2
19.	kardiomonitor funkcji życiowych	7
20.	kardiotokograf	8
21.	kolposkop	1
22.	komplet dozowników (mydło, środki dezynfekcyjne)	2
23.	komplet drabinek gimnastycznych	1
24.	komplet laktatorów	1
25.	komplet materacy/karimat/kocy	1
26.	Komplet narzędzi chirurgicznych (z kontenerami)	3
27.	Kontener biurowy na kółkach, z zestawem szuflad	1
28.	kozetka	6
29.	krzesło	48
30.	kuchenka mikrofalowa	4
31.	Lampa operacyjna	2
32.	lampa zabiegowa	9
33.	Lodówka / chłodziarka	2
34.	lodówka podblatowa	4
35.	łóżeczko noworodkowe	53
36.	łóżko porodowe	2
37.	łóżko szpitalne (przystosowane do intens. nadzoru, sterowane elektrycznie) z materacem p/odleżynowym	66


38.	niszczarka dokumentów	10
39.	panel gazów medycznych, przyścienny	88
40.	parawan lekarski	5
41.	płuczka - dezynfektor	7
42.	podajnik szczotek chirurgicznych	2
43.	pojemnik na zużyte szczotki	2
44.	pompa infuzyjna	3
45.	projektor/rzutnik	1
46.	promiennik grzewczy	3
47.	przepływowy ogrzewacz krwi	2
48.	regał listwowy	2
49.	regał magazynowy	8
50.	respirator	4
51.	Ssak elektryczny, jezdny	2
52.	Stacja dokująca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych	5
53.	stanowisko do badań/pielęgnacji noworodka (w tym zintegrowana waga noworodkowa)	5
54.	Stanowisko do resuscytacji noworodka	2
55.	stanowisko pielęgniarstwa	2
56.	stanowisko pielęgniarstwa z monitorem centralnym	1
57.	statyw kroplówkowy	3
58.	stelaż do worków foliowych	2
59.	Stojak na kroplówki – na podstawie jezdnej	2
60.	Stolik do instrumentów chirurgicznych	2
61.	stolik okolicznościowy	25
62.	stolik okolicznościowy z kompletem 2 szt. krzeseł	1
63.	stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad	1
64.	stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak)	5
65.	stół do przewijania	1
66.	Stół operacyjny	2
67.	stół zabiegowy	7
68.	System interkom/telefon w zabudowie ściennej	2
69.	szafa biurowa	4
70.	szafa do przechowywania drobnych przyrządów	1
71.	szafa medyczna, częściowo przeszkolona, zamykana	2
72.	szafa medyczna, zamykana	1
73.	szafa ubraniowa	1
74.	szafka biurowa	9
75.	szafka medyczna - zamykana	12
76.	szafka przyłóżkowa	42
77.	taboret medyczny, obrotowy	15
78.	Taboret mobilny hydrauliczny	6
79.	taboret/stolik porodowy	4
80.	Telefon ze słuchawką bezprzewodową	2
81.	telewizor LCD, uchwyt ścienny	34
82.	ultrasonograf	4
83.	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	2

84.	wanna do porodów w wodzie	1
85.	wózek (m. in. do brudnej bielizny)	7
86.	Wózek anestezjologiczny	4
87.	Wózek do transportu i składowania kontenerów sterylizacyjnych	4
88.	Wózek do transportu materiałów sterylnych	2
89.	wózek do transportu zwłok	2
90.	wózek do worków foliowych	10
91.	Wózek do wywozu skontaminowanych kontenerów	2
92.	Wózek na aparaturę medyczną	4
93.	wózek z zestawem reanimacyjnym (w tym defibrylator)	2
94.	wózek zabiegowy	8
95.	Wózek zabiegowy jednobladowy duży	2
96.	zabudowa meblowa pod wanny do mycia i pielęgnacji noworodków	1
97.	zabudowa meblowa ścienna-podłogowa (komplet kuchenno-socjalny)	4
98.	zabudowa meblowa z blatem roboczym	4
99.	zabudowa meblowa-kuchenna z wyposażeniem (ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka - w zabudowie, blat kuchenny)	1
100.	zabudowa szafkowa pod zlewozmywak	1
101.	zestaw fantomów/lalek	1
102.	zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	16
103.	zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	13
104.	zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stół, krzesła - 2 szt.)	11
105.	zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	8
106.	zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	67
107.	zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	50
108.	zestaw przyrządów do ćwiczeń (piłki, worki, drobne akcesoria)	1
109.	zestaw przyrządów do nauki (wanienki, stoły do przewijania, drobne akcesoria)	1
110.	zestaw szaf biurowo-ubraniowych	7
111.	zestaw: umywalnia chirurgiczna min. 3 -stanowiskowa z bateriami bezdotykowymi	2
112.	zintegrowane stanowisko do intensywnej terapii noworodka (inkubator, promiennik, komplet pomp infuzyjnych - min. 2 szt., respirator/CPAP, kardiomonitor, szafka)	11

4.2 Opis procesu technologicznego


Nowoprojektowany pawilon dla potrzeb oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologii z IT stanowią 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.

Na **poziomie -1** (między osiami A-F i 5-10)



zaprojektowano trzy szatnie z umywalniami, archiwum zakładowe wraz z przedsionkiem do pracy czasowej do 2 godzin oraz pomieszczenia techniczne takie jak: serwerownia, rozdzielnia główna, pomieszczenie urządzeń ppoż, pomieszczenie przyłącza wody i węzeł cieplny, do których prowadzi komora techniczna, a także pomieszczenie na potrzeby instalacji gazów medycznych: śluza wejściowa prowadząca do pomieszczeń próżni oraz sprężarkowni. Pomieszczenia techniczne (z wyjątkiem serwerowni) oddzielono od części dostępnej dla pracowników przedsionkiem technicznym.

Poziom 0 (między osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie części, z których jedną stanowi przychodnia specjalistyczna a drugą izba przyjęć, dla których zaprojektowano osobne wejścia wraz z punktami o funkcji recepcyjno-rejestracyjnej i poczekalniami.



Przychodnia specjalistyczna

Główne wejście do przychodni zostało zlokalizowane od strony południowo-zachodniej. Centralny punkt stanowi przestronny hol główny, w którym pacjentki oczekują w pierwszej fazie na rejestrację, a następnie na przyjęcie do gabinetów specjalistycznych, zaprojektowanych między osiami E-F i 1-5. Z przestrzeni holu głównego przewidziano również pomieszczenie wypoczynku dla kobiet, szatni na odzież wierzchnią, część komercyjną z przeznaczeniem na ew. usługi, dwa WC (w tym jeden przeznaczony dla osób niepełnosprawnych), zatoczkę dla wózków oraz dwa dźwigi osobowe przeznaczone do transportu. Dla zapewnienia komfortu pracowników rejestracji/ochrony zaprojektowano w bezpośrednim połączeniu zaplecze socjalne wraz z wc. Część specjalistyczną poradni stanowią 4 poradnie noworodka, 3 gabinety ginekologiczne, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenie diagnostyki obrazowej, pomieszczenie pobierania materiałów biologicznych, pokój do przewijania, wc dla personelu oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na szkołę rodzenia. W obrębie przychodni zaprojektowano również przestronne pomieszczenie terapii z możliwością zaaranżowania na potrzeby sali seminaryjnej (w tym celu zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia) oraz bezpośrednim dostępem do pomieszczenia socjalnego oraz 2 WC.

Komunikację z wyższymi partiami budynku zapewnia klatka schodowa (KL.1). Z przychodni specjalistycznej zaprojektowano również dwa dodatkowe (poza wejściem głównym) wyjścia ewakuacyjne, zlokalizowane w osi 1.


Izba Przyjęć

Główne wejście do izby przyjęć zostało zlokalizowane od strony południowo-zachodniej. Nad wejściem zaprojektowano zadaskowanie, które umożliwia podjazd karetek. Izba przyjęć składa się z dwóch części. W pierwszej części gdzie trafiają pacjenci planowi i z „karetki” w

osiach „4”-6/B-D zaprojektowano **pomieszczenie do przyjęcia dzieci**, (do którego w nagłych przypadkach kierowane są po przywiezieniu ambulansem) **pomieszczenie tzw. sali "wstępnej porodowej"**, **pomieszczenie rejestracji** (nadzorujące między innymi pracę tej części Izby przyjęć), **zaplecze socjalne**, , . Ponadto w części rejestracyjnej zaprojektowane pomieszczenie porządkowe, 3 WC (męski, damski oraz dla osób niepełnosprawnych) oraz **szafki ubraniowe zamykane na klucz**, umożliwiające pozostawienie odzieży wierzchniej. Drugą część Izby Przyjęć – głównie dla tzw. pacjentów planowych stanowią 3 pokoje badań z pełnym węzłem sanitarnym, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik, magazyn, pomieszczenie socjalne, łazienka oraz izolatka z pełnym węzłem sanitarnym do której dostęp zapewniony został przez służę umywalkowo-fartuchową oraz z jednego z pokoi badań. Komunikacja z wyższymi kondygnacjami zapewniona jest przez dźwigi osobowe przeznaczone do transportu osób na łózkach oraz klatkę schodową (KL2). Z izby przyjęć zaprojektowano dwa dodatkowe (poza wejściem głównym) wyjścia ewakuacyjne, zlokalizowane w osi B oraz osi 10.

Dodatkowo na poziomie 0 zaprojektowano pomieszczenie archiwisty, magazyn brudny, magazyn czysty oraz pomieszczenia techniczne – elektryczne i teletechniczne, szachty instalacyjne.

Poziom +1 (między osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie części, z których jedną stanowi oddział neonatologii a drugą blok porodowy.



Oddział neonatologii

Wejście na oddział odbywa się przez służę umywalkowo-fartuchową. W obrębie komunikacji zaprojektowano poczekalnię, z której dostęp jest do sekretariatu oraz pokoju ordynatora wyposażonego w pełen węzeł sanitarny, 2 WC ogólnodostępne, w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe. Na oddziale

znajduje się gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dyżurka lekarska z pełnym węzłem sanitarnym, pokój pielęgniarki oddziałowej, sala dzieci chorych, pokój odciągania mleka, WC personelu, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w wózko-wannę, magazyn sprzętu czystego i leków, magazyn bielizny brudnej, 2 brudowniki, w tym jeden dostępny od ciągu komunikacyjnego sali intensywnej terapii z nadzorem pielęgniarskim, do której wejście zapewnione jest przez służbę. Na sali znajduje się 8 stanowisk dla noworodków, z możliwością wydzielenia dwóch w 1-osobowych przeszklonych boksów umożliwiających przebywanie w nich rodzica.

Blok porodowy

Wejście na blok porodowy, zarówno dla pacjentek planowanych jak i pacjentek z transportu sanitarnego, odbywa się przez służbę umywalkowo fartuchową. Dla pacjentek w zaawansowanej fazie porodu przygotowano salę rodzenia dostępną bezpośrednio z komunikacji, bez konieczności przechodzenia przez służbę. Za służbą zaprojektowano strefę porodów naturalnych, w której skład wchodzi 3 sale porodowe (w tym jedna przystosowana do porodów w wodzie) z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenie przygotowania pacjentki z możliwością przeznaczenia na salę obserwacyjną patologii, dyżurka lekarska z pełnym węzłem sanitarnym, WC personelu oraz magazyny: bielizny czystej, bielizny brudnej, sprzętu oraz pomieszczenie porządkowe.

Z części porodów naturalnych zapewniono dostęp do części cesarskich cięć. Pacjentki planowane oraz z transportu sanitarnego na blok cesarskich cięć dostają się przez służbę pacjentek. Dla personelu medycznego zaprojektowana trójstopniowa służba, w której skład wchodzi szatnia brudna, umywalnia oraz szatnia czysta. Blok składa się z dwóch sal cesarskich cięć poprzedzonych pomieszczeniami przygotowania pacjentki oraz lekarzy, pomieszczenie anestezjologa, salę poznieczuleniovą z brudownikiem oraz magazyny: bielizny czystej oraz bielizny brudnej. W salach cięć cesarskich zastosowano dopuszczenie pokrywania się dróg transportu materiałów czystych z materiałami brudnymi z wykorzystaniem szczelnie zamkniętych wózków do transportu materiałów brudnych po operacji.

Poziom +2 (między osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie części, z których jedną stanowi część administracyjna (sekretariat ordynatorzy, pomieszczenie pomocnicze oddziału neonatologicznego) a drugą oddział położnictwa.



Sektor administracyjny

W ramach sektora administracyjnego zaprojektowano sekretariat oraz gabinety ordynatorów: ginekologii, ginekologii onkologicznej, położnictwa, pomieszczenie pomocnicze oddziału neonatologii oraz WC personelu.

Oddział położnictwa


Przed wejściem na oddział zlokalizowano ogólnodostępne WC, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na oddziale zaprojektowano pokoje łóżkowe (10 sal 2-łóżkowych oraz 2 izolatki) z pełnymi węzłami sanitarnymi. Wszystkie pokoje 2-łóżkowe zostały wyposażone w blat do przewijania i pielęgnacji niemowląt oraz dwa łóżeczka (z możliwością wstawienia trzeciego). Przy pokojach łóżkowych znajduje się punkt pielęgniarski z pokojem przygotowania, pokojem pielęgniarki oddziałowej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet USG oraz sala zajęć grupowych, w której przewiduje się poradnictwo z zakresu karmienia piersią, pielęgnacji noworodków, zagadnień fizykoterapii i pielęgnacji w okresie okołoporodowym. Dodatkowo przewidziano pomieszczenia takie jak pokój socjalny, łazienka wyposażona w wózek-wannę, 2 magazyny oraz brudownik, pomieszczenie pro-morte i kuchenkę. W obrębie oddziału zaprojektowano również pokoje

rodzin przeznaczone dla mam noworodków i ich gości, pokój matki z dzieckiem, nadzorowany pokój noworodków ze stanowiskami do mycia dzieci oraz pełnym węzłem sanitarnym oraz dyżurkę lekarską i pomieszczenie socjalne. Na oddziale przewidziano wydzielony odcinek dla „rodziców po stracie”, w którym zlokalizowane 2 sale 2-łóżkowe (w ramach wspomnianych powyżej 10 sal), gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój rozmów trudnych z WC oraz pomieszczenie porządkowe. W osiach 4-5 zaprojektowano 2-kondygnacyjną komunikację międzyoddziałową tzw. studnie świetlną, która pozwoli na doświetlenie komunikacji światłem naturalnym.

Łącznik

Na poziomie +2 z komunikacji przy klatce schodowej KL2 zaprojektowano łącznik, który będzie umożliwiał zintegrowanie nowoprojektowanego pawilonu z istniejącym budynkiem szpitala.

Poziom +3 (między osiami A-F i 1-10) podzielono funkcjonalnie na dwie części, z których jedną stanowi oddział ginekologii a drugą oddział ginekologii onkologicznej. Przed wejściem na oddziały – w części ogólnej – zaprojektowano 2 WC, w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych.



Oddział ginekologii

W ramach oddziału zaprojektowano pokoje łóżkowe (9 sal 2-łóżkowych oraz 2 izolatki) z pełnymi węzłami sanitarnymi. Przy pokojach łóżkowych znajduje się punkt pielęgniarski z pokojem przygotowania, pokojem pielęgniarki oddziałowej, gabinet diagnostyczno-


zabiegowy, dyżurka lekarska, pokój dzienny - odwiedzin, sala intensywnego nadzoru, łazienka wyposażona w wózek-wannę oraz wc dla personelu.

Oddział ginekologii onkologicznej

W ramach oddziału zaprojektowano pokoje łóżkowe (6 sal 2-łóżkowych oraz 3 izolatki) z pełnymi węzłami sanitarnymi. Przy pokojach łóżkowych znajduje się punkt pielęgniarski z pokojem przygotowania, pokojem pielęgniarki oddziałowej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dyżurka lekarska, sala intensywnego nadzoru, łazienka wyposażona w wózek-wannę oraz wc dla personelu.

Poziom +4 (między osiami A-F i 1-10) stanowi dach, na którym zlokalizowano urządzenia instalacyjne. Wyjście na dach z obiektu zapewnione jest z wyprowadzonej ponad jego poziom klatki schodowej KL2.

OPIS CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH



Schematy ciągów komunikacyjnych – punkt 16.2 opisu.

UŻYTKOWNICY PORADNI

Pacjentki ambulatoryjne udające się do poradni specjalistycznych, zaprojektowanych na poziomie 0, dostają się do budynku bocznym wejściem od strony wschodniej. Szatnia odzieży wierzchniej przewidziana została w pobliżu głównej poczekalni (szatnia wieszakowa/szatnia szafki zamykane). Po zarejestrowaniu w holu głównym, pacjentki kierowane są w obręb gabinetów lekarskich, szkoły rodzenia i pomieszczenia terapii.

PACJENTKI PLANOWE

Pacjentki hospitalizowane, planowane dostają się do oddziałów poprzez izbę przyjęć zaprojektowaną na poziomie 0. Po zarejestrowaniu i przyjęciu na właściwy oddział

pacjentki kierowane są do pionu komunikacyjnego, którym docierają do odpowiedniej jednostki.

PACJENTKI BLOKU PORODOWEGO, PACJENTKI Z TRANSPORTU SANITARNEGO

Izba przyjęć służyć będzie również pacjentkom rodzącym, które udają się bezpośrednio na blok porodowy na poziomie +1 (w strefę porodów naturalnych lub cesarskich cięć). W ramach izby przewidziano również dodatkowe pomieszczenie dla nagłych porodów. Poprzez izbę przyjęć przyjmowane będą na oddziały również pacjentki nieplanowane, będące w ciężkim stanie, które do szpitala dostają się karetką.

PERSONEL

Wejście dla personelu medycznego i niemedycznego przewidziane zostało na poziomie 0 od strony zachodniej. Klatkę schodową lub windami personel udaje się na poziom -1, gdzie zaprojektowane zostały 3 zespoły szatniowe z umywalniami. Po przebraniu w odzież szpitalną, personel udaje się do swoich miejsc pracy. Na każdym z oddziałów uwzględnione zostało zaplecze socjalne dla pracowników. Po dyżurze personel przebiera się w szatniach pracowniczych i opuszcza obiekt.

Wejście w obszar zespołu porodowego prowadzi poprzez służbę umywalko-fartuchową, natomiast w strefę cesarskich cięć poprzez 3 stopniową służbę szatniową przewidzianą dla 6 osób (szafki dwudzielne). Blok porodowy, wydzielony zostały od sąsiadującego oddziału za pomocą służby umywalko-fartuchowej, uniemożliwiającej niekontrolowane wejście osób postronnych.

Dla pracowników administracyjnych, w tym kierowników oddziałów, przewidziane zostało odrębne wejście na poziomie 0 od strony wschodniej. Za pomocą dwóch wind, personel kieruje się na swoje miejsce pracy.

Na poziomie +2 zaprojektowany został korytarz łączący nowoprojektowany obiekt z istniejącym budynkiem, co umożliwia łatwą komunikację między oddziałową.

NOWORODKI W STANIE CIĘŻKIM

Oddział neonatologiczny dla noworodków w ciężkim stanie, zlokalizowany został bezpośrednio przy bloku porodowym, co umożliwia podjęcie szybkich działań mających na celu ustabilizowania funkcji życiowych i podjęcie leczenia.

„RODZICE PO STRACIE”

Na kondygnacji +2, w ramach oddziału położniczego przewidziana została strefa, dla „rodziców po stracie dziecka”. Obszar ten zlokalizowany został bezpośrednio przy klatce schodowej, którą pacjentki dostają się do jednostki i wydzielony od pozostałej części oddziału.

ODWIEDZAJACY

Odwiedzający i członkowie rodzin korzystają z wejścia przeznaczonego dla pacjentek ambulatoryjnych. Po zdaniu odzieży wierzchniej i uzyskaniu informacji w punkcie rejestracyjnym, odwiedzający kierowani są do wind, którymi udają się na wskazane piętra do odpowiednich oddziałów. Wejścia w strefy dedykowane noworodkom poprzedzone są służbami umywalko-fartuchowymi (poziom +1 – oddział neonatologii, poziom +2 – oddział położniczy). W ramach oddziałów łóżkowych przewidziane zostały pokoje odwiedzin/pokoje dla rodzin a także odrębne sanitariaty.

DOSTAWY / ODPADY

Dostawy do szpitala odbywają się za pomocą bocznego wejścia od strony zachodniej, przy których zlokalizowane zostało pomieszczenie dla archiwisty i dwa magazyny (brudny i czysty). Po zarejestrowaniu, materiał dystrybuowany jest do właściwych jednostek szpitalnych i składowany w wyznaczonych do tego celu magazynach.


Odpady składowane są w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w umywalkę, mydło i płyn dezynfekcyjny, a następnie odbierane przez wyspecjalizowany personel/specjalistyczną firmę i przewożone do centralnego miejsca składowania odpadów spełniająca wymagania rozporządzenia o odpadach bądź wywożone na zewnątrz szpitala do utylizacji.


Posiłki dla pacjentów przygotowywane są poza budynkiem i dostarczane do wewnątrzoddziałowych kuchenek, w których następuje ich dystrybucja. Brudne naczynia będą transportowane i myte w zmywalni zlokalizowanej poza budynkiem.


4.3 Personel


SZATNIE PRACOWNICZE (STRUKTURA ZATRUDNIENIA) – BILANS OSÓB							
LP	STANOWISKO	I ZMIANA - 12 H		II ZMIANA – 12 H		RAZEM	UWAGI
		KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI		
1	LEKARZE	4	8	2	1	15	
2	PIEŁĘGNIARKI POŁOŻNE +	16	-	12	-	28	
3	PERSONEL POMOCNICZY	FIRMA ZEWNĘTRZNA					
4	PERSONEL NIEMEDYCZNY	3	-	-	-	3	
	RAZEM	23	8	14	1	46	

4.4 Schematy









SCHEMAT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - POZIOM +2



4.5 Wytyczne sprzętowe

L.p.nr na rys./ NR POM.		Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia/ NAZWA POMIESZCZENIA	Szt.	Typ	Moc jedn ost.	Moc całkowi ta	Oświetl Lx	Inst. 230 V	Inst. 400 V	Inst. IT	Inst. Wyr. poten cjału PE *	Inst. przeci w włam.	kontrol a dostę pu	Podłącze nie do systemu integracji Sali op	Ins t. SA P
B01															
-1.01	KL2	KL. SCHODOWA 2													
-1.02	KO	KOMUNIKACJA													
-1.03	PT	Pom. urządzeń p.poż													
-1.04	PT	ROZDZIELNIA GŁÓWNA						tak		tak					
-1.05	PT	PRZEDSIONEK													
-1.06	PT	SERWEROWNIA						tak		tak		tak	tak		
-1.07	PT	PRÓŻNIA													
-1.08	PT	SPRĘŻARKOWNIA						tak		tak		tak	tak		
-1.09	PT	KOMORA TECHNICZNA						tak		tak		tak	tak		
-1.10	PT	POM. PRZYŁĄCZA PPOŻ													
-1.11	PT	WĘZEL CIEPLNY													
-1.11	PA	ARCHIWUM-PRZEDSIONEK													
-1.12	PA	ARCHIWUM						tak		tak		tak	tak		
-1.13	PA	WENTYLACJA PRECYZYJNA													
-1.14	PA	ARCHIWUM						tak		tak		tak	tak		
-1.15	PA	WENTYLACJA PRECYZYJNA													
-1.16	SZ	SZATNIA													
-1.17	SZ	UMYWALNIA													
-1.18	SZ	WC													
-1.19	SZ	SZATNIA													
-1.20	SZ	UMYWALNIA													
-1.21	SZ	WC													
-1.22	SZ	SZATNIA													
-1.23	SZ	UMYWALNIA													
-1.24	SZ	WC													

D1/5	SW1	SZYB WINDOWY 1														
D2/5	SW2	SZYB WINDOWY 2														
SZ.1	SCH	SZACHT														
P00																
0.01	HG	SZATNIA / USŁUGI														
0.02	HG	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU KOBIET							tak							
		kanapa wypoczynkowa - min. 2 -osobowa	1	z katalogu producenta												
		zabudowa meblowa-kuchenna z wyposażeniem (ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka - w zabudowie, blat kuchenny)	1	Wg specyfikacji inwestora	2000	2 000	tak	tak								
		stolik okolicznościowy z kompletem 2 szt. krzeseł	1	z katalogu producenta												
		szafa ubraniowa	1	z katalogu producenta												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.03	HG	REZERWA / USŁUGI														
0.04	HG	HOL GŁÓWNY														
0.05	HG	RECEPCJA						tak		tak						
0.06	PT	POM. ELEKTR.						tak								
0.07	IP	REJESTRACJA						tak		tak						
0.08	IP	PRZYJĘCIE DZIECI Z "R"						tak		tak						
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara				tak								
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak								
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta				tak								
		szafa medyczna, zamykana	1	z katalogu producenta												

		zabudowa meblowa z blatem roboczym	1	Wg specyfikacji inwestora											
		zintegrowane stanowisko do intensywnej terapii noworodka (inkubator, promiennik, komplet pomp infuzyjnych - min. 2 szt., respirator/CPAP, kardiomonitor, szafka)	1	SRN - 10 M / Unimed + wyposaż.	2000	2 000	tak	tak							
		inkubator zamknięty	1	Isolette 8000 / Draeger	200	200	tak	tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
0.09	IP	WSTĘPNA PORODOWA						tak		tak					
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara											
		taboret/stolik porodowy	1	z katalogu producenta											
		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak					
		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Bräel											
		ultrasonograf	1	WS80A Elite / Samsung	500	500		tak		tak					
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
0.10	IP	REJESTRACJA						tak		tak					
0.11	IP	WC NPS													
0.12	IP	WC M. - PRZEDSIONEK													
0.13	IP	POCZEKALNIA													

0.14	IP	WC M. - USTĘPY													
0.15	IP	ZAPLECZE													
0.16	IP	POM. PORZĄD.													
0.17	PS	KOMUNIKACJA													
0.18	PS	WC PERSONELU - PRZEDSIONEK													
0.19	PS	WC PERSONELU - USTĘP													
0.20	PS	GAB. DIAG.-ZABIEG.						tak		tak		tak	tak		
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta											
		stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara											
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak							
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta											
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
0.21	PS	DIAGNOSTYKA OBRAZOWA						tak		tak		tak	tak		

		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafka medyczna - zamykana	1	Wg specyfikacji inwestora											
		stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		kozetka	1	WG-05.1 / Famed											
		krzesło	1	z katalogu producenta											
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta											
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		ultrasonograf	1	WS80A Elite / Samsung	500	500		tak		tak					
		taborek medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.22	PS	POKÓJ DO PRZEWIJANIA						tak							
		stół do przewijania	1	Wg specyfikacji inwestora											

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.23	HG	WC NPS - PRZEDSIONEK													
0.24	HG	WC NPS - USTĘPY													
0.25	PT	POM. ELEKTR.						tak							
0.26	HG	ZAPLECZE													
0.27	HG	WC													
0.28	PS	WC NPS													
0.29	KL1	KL. SCHODOWA 1													
0.30	PS	PORADNIA NOWORODKA						tak		tak					
		biurko medyczne z krzesłem	1	z katalogu producenta											
		stanowisko do badań/pielęgnacji noworodka (w tym zintegrowana waga noworodkowa)	1	SPN-1000MB / Unimed	30	30		tak							
		promiennik grzewczy	1	IR 10 / Unimed	700	700		tak							
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.31	PS	PORADNIA NOWORODKA						tak		tak					
		biurko medyczne z krzesłem	1	z katalogu producenta											
		stanowisko do badań/pielęgnacji noworodka (w tym zintegrowana waga noworodkowa)	1	SPN-1000MB / Unimed	30	30		tak							
		promiennik grzewczy	1	IR 10 / Unimed	700	700		tak							
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.32	PS	POM. TELETECH.						tak							
0.33	PS	PORADNIA NOWORODKA						tak		tak					
		biurko medyczne z krzesłem	1	z katalogu producenta											
		stanowisko do badań/pielęgnacji noworodka (w tym zintegrowana waga noworodkowa)	1	SPN-1000MB / Unimed	30	30		tak							
		promiennik grzewczy	1	IR 10 / Unimed	700	700		tak							
		taborek medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.34	PS	PORADNIA NOWORODKA						tak		tak					
		biurko medyczne z krzesłem	1	z katalogu producenta											
		stanowisko do badań/pielęgnacji noworodka (w tym zintegrowana waga noworodkowa)	1	SPN-1000MB / Unimed	30	30		tak							
		taborek medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.35	PS	POBIERANIE MAT. BIOL.						tak		tak			tak		
		zabudowa szafkowa pod zlewozmywak	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta											

		biurko medyczne z krzesłem	1	z katalogu producenta											
		krzesło pacjenta	1	z katalogu producenta											
0.36	PS	GAB. GINEKOLOGICZNY						tak		tak		tak	tak		
		fotel ginekologiczny	1	Femia Eco/Stiegel meyer											
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak					
		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Brael											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.37	PS	KABINA HIGIENICZNA		Wg specyfikacji inwestora											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.38	PS	GAB. GINEKOLOGICZNY						tak		tak		tak	tak		
		fotel ginekologiczny	1	Femia Eco/Stiegel meyer											
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak					

		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Brael												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.39	PS	KABINA HIGIENICZNA		Wg specyfikacji inwestora												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.40	PS	GAB. GINEKOLOGICZNY						tak		tak		tak	tak			
		fotel ginekologiczny	1	Femia Eco/Stiegel meyer												
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta												
		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak						
		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Brael												
		kolposkop	1	KAPS KP 3000 / BTL	50	50	tak	tak	nie	nie						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.41	PS	KABINA HIGIENICZNA		Wg specyfikacji inwestora												

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.42	PS	SZKOŁA RODZENIA						tak		tak					
		projektor/rzutnik	1	Wg specyfikacji inwestora	150	150									
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		komplet drabinek gimnastycznych	1	Wg specyfikacji inwestora											
		komplet materacy/karimat/kocy	1	Wg specyfikacji inwestora											
		zestaw fantomów/lalek	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafa biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafa do przechowywania drobnych przyrządów	1	z katalogu producenta											
		zestaw przyrządów do nauki (wanienki, stoły do przewijania, drobne akcesoria)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		zestaw przyrządów do ćwiczeń (piłki, worki, drobne akcesoria)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.43	PS	POM. TERAPII						tak							

0.44	PS	WC D. - PRZEDSIONEK														
0.45	PS	WC D. - USTĘP														
0.46	PS	WC M. - PRZEDSIONEK														
0.47	PS	WC M. - USTĘPY														
0.48	PS	POM. SOCJAL.						tak								
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak						
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta												
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta												
		kuchenka mikrofalowa	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		ekspres do kawy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		czajnik bezprzewodowy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		lodówka podblatowa	1	Wg specyfikacji inwestora	400	400		tak								
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak								
		zabudowa meblowa ściennie-podłogowa (komplet kuchenne-socjalny)	1	Wg specyfikacji inwestora												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												

0.49	KO	KOMUNIKACJA		Wg specyfikacji inwestora												
0.50	PT	POM. ELEKTR.						tak								
0.51	PT	POM. ELEKTR.						tak								
0.52		MAGAZYN BRUDNY						tak								
0.52A		MAGAZYN CZYSTY						tak								
0.53	PA	POM. ARCHIWISTY						tak								
0.54	PT	POM. TELETECH.						tak								
0.55	KO	KOMUNIKACJA														
0.56	IP	KOMUNIKACJA														
0.57	IP	POM SOCJALNY						tak		tak						
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak						
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta												
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta												
		kuchenka mikrofalowa	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		ekspres do kawy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		czajnik bezprzewodowy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		lodówka podblatowa	1	Wg specyfikacji inwestora	400	400		tak								

		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zabudowa meblowa ściennie-podłogowa (komplet kuchenno-socjalny)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.58	IP	MAGAZYN						tak							
		regał magazynowy	1	z katalogu producenta											
0.59	IP	GABINET ZABIEGOWY						tak		tak		tak	tak		
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta											
		stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad	1												
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara											
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak							
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta											
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											

		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
0.60	IP	BRUDOWNIK						tak							
		płatka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/c ykl		tak							
		regał magazynowy	1	z katalogu producenta											
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.61	IP	POKÓJ BADAŃ						tak		tak					
		biurko lekarskie z krzesłem	1	z katalogu producenta											
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta											
		kozetka	1	WG-05.1 / Famed											
		krzesło	1	z katalogu producenta											
		parawan lekarski	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
0.62	IP	ŁAZIENKA						tak							

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora													
0.63	IP	POKÓJ BADAŃ						tak		tak							
		biurko lekarskie z krzesłem	1	z katalogu producenta													
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora													
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta													
		kozetka	1	WG-05.1 / Famed													
		krzesło	1	z katalogu producenta													
		parawan lekarski	1														
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora													
0.64	IP	ŁAZIENKA						tak									
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora													
0.65	IP	ŁAZIENKA						tak									
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora													
0.66	IP	POKÓJ BADAŃ						tak		tak							
		biurko lekarskie z krzesłem	1	z katalogu producenta													
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora													

		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta												
		kozetka	1	WG-05.1 / Famed												
		krzesło	1	z katalogu producenta												
		parawan lekarski	1													
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.67	IP	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.68	IP	ŚLUZA						tak								
0.69	IP	POKÓJ BADAŃ ONKOLOGICZNYCH / IZOLATKA						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed												
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
0.70	IP	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
0.71	KL2	KL. SCHODOWA 2														
0.72	HG	WC D./NPS														
0.73	PS	ZATOCZKA DLA WÓZKÓW														
0.74	IP	WC D. - PRZEDSIONEK														
0.75	IP	WC D. - USTĘP														

D3/5	SW3	SZYB WINDOWY 3														
D4/5	SW4	SZYB WINDOWY 4														
P01																
1.01	KL1	KL. SCHODOWA 1														
1.02	KO	KOMUNIKACJA														
1.03	ON	POKÓJ ORDYNATORA						tak		tak		tak	tak			
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak						
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta												
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta												
		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora												
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.04	ON	ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.						tak								
1.06	ON	SEKRETARIAT						tak		tak		tak	tak			
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak		tak	tak			
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta												
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta												

		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora											
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.07	ON	KOMUNIKACJA													
1.08	ON	POKÓJ 1-Ł						tak		tak					
		zintegrowane stanowisko do intensywnej terapii noworodka (inkubator, promiennik, komplet pomp infuzyjnych - min. 2 szt., respirator/CPAP, kardiomonitor, szafka)	1	SRN - 10 M / Unimed + wyposaż.	2000	2 000	tak	tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.10	ON	POKÓJ 1-Ł						tak		tak					
		zintegrowane stanowisko do intensywnej terapii noworodka (inkubator, promiennik, komplet pomp infuzyjnych - min. 2 szt., respirator/CPAP, kardiomonitor, szafka)	1	SRN - 10 M / Unimed + wyposaż.	2000	2 000	tak	tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.12	ON	SALA DZIECI CHORYCH						tak		tak					

		łóżeczko noworodkowe	1	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.13	ON	MAG. BIEL. BR.						tak							
1.14	ON	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK													
1.15	ON	WC PERSONELU D. - USTĘP													
1.18	ON	PIEL. ODDZIAŁ						tak		tak		tak	tak		
1.19	ON	ANEKS KUCHENNY						tak							
1.20	ON	POK. ODCIĄGANIA MLEKA						tak							
		komplet laktatorów	1												
1.21	ON	GAB. DIAG.-ZABIEG.						tak		tak		tak	tak		
1.22	ON	ŚLUZA						tak							
1.23	ON	SALA IT						tak		tak					
		zintegrowane stanowisko do intensywnej terapii noworodka (inkubator, promiennik, komplet pomp infuzyjnych - min. 2 szt., respirator/CPAP, kardiomonitor, szafka)	8	SRN - 10 M / Unimed + wyposaż.	2000	2 000	tak	tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	8	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		stanowisko pielęgniarskie z monitorem centralnym	1	Wg specyfikacji inwestora	150	150		tak	nie	tak					
1.25	BP	KOMUNIKACJA													
1.26	KL2	KL. SCHODOWA 2													

1.27	PT	POM. TELETECH.						tak							
1.28	PT	POM. ELEKTR.						tak							
1.29	BP	SZATNIA BRUDNA													
1.30	BP	UMYWALNIA													
1.31	BP	SZATNIA CZYSTA													
1.32	BP	ŚLUZA PACJENTEK						tak							
1.33	ON	MAG. SPRZĘTU CZYSTEGO I LEKÓW						tak				tak	tak		
1.34	ON	MAG. BIEL. CZ.						tak							
1.35	ON	WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK													
1.36	ON	WC PERSONELU M. - USTĘPY													
1.37	ON	KOMUNIKACJA													
1.38	ON	DYŻURKA						tak		tak		tak	tak		
1.39	ON	BRUDOWNIK						tak							
		płatka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/c ykl		tak							
		regał magazynowy		z katalogu producenta											
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.40	ON	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.41	PT	POM. ELEKTR.						tak							
1.42	ON	POM. PORZĄD.													
1.43	KO	WC D./NPS													
1.44	KO	WC M. - PRZEDSIONEK													
1.45	KO	WC M. - USTĘPY													
1.46	ON	ŚLUZA UMYWAL.-FARTUCH.						tak							

1.47	PT	POM. TELETECH.							tak							
1.48	BP	DYŻURKA LEKARSKA							tak		tak		tak	tak		
		Biurko z półką pod klawiaturę i szafką na komputer	1	Wg specyfikacji inwestora												
		Kontener biurowy na kółkach, z zestawem szuflad		Wg specyfikacji inwestora												
		Zestaw komputerowy: monitor, stacja klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500			tak		tak					
		fotel obrotowy, medyczny	1	z katalogu producenta												
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta												
		Kanapa min. 3-osobowa	1	z katalogu producenta												
		Szafa biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora												
		Zestaw przy umywalce; dozownik mydła, kosz , podajnik ręczników papierowych, lustro, wieszak	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.49	BP	ŁAZIENKA							tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.50	BP	POM. PORZĄD.														
1.51	BP	SALA RODZENIA	1						tak		tak					
		łóżko porodowe	1	LM-01.5 / Famed	250	250			tak							
		taboret/stolik porodowy	1	z katalogu producenta												

		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak						
		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Brael												
		pompa infuzyjna	1	Injectomat Agilia / Fresenius	15	15		tak		tak						
		statyw kroplówkowy	1	z katalogu producenta												
		drobne wyposażenie pomocnicze (piłka porodowa, worek typu sacco, materac, drabinka/zestaw uchwytów ściennych)		Wg specyfikacji inwestora												
1.52	BP	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.53	BP	SALA RODZENIA	1					tak		tak						
		łóżko porodowe	1	LM-01.5 / Famed	250	250		tak								
		taboret/stolik porodowy	1	z katalogu producenta												
		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak						
		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Brael												
		pompa infuzyjna	1	Injectomat Agilia / Fresenius	15	15		tak		tak						
		statyw kroplówkowy	1	z katalogu producenta												

		drobne wyposażenie pomocnicze (piłka porodowa, worek typu sacco, materac, drabinka/zestaw uchwytów ściennych)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.54	BP	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.55	BP	MAG. BIEL. CZ.						tak								
1.56	BP	MAG. BIEL. BR.						tak								
1.57	BP	SALA RODZENIA - PORODY W WODZIE	1					tak		tak						
		wanna do porodów w wodzie	1													
		taboret/stolik porodowy	1	z katalogu producenta												
		kardiotokograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak						
		detektor tętna płodu	1	Doptone UDT-20WD / Brael												
		pompa infuzyjna	1	Injectomat Agilia / Fresenius	15	15		tak		tak						
		statyw kroplówkowy	1	z katalogu producenta												
		drobne wyposażenie pomocnicze (piłka porodowa, worek typu sacco, materac, drabinka/zestaw uchwytów ściennych)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.58	BP	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.59	BP	SALA OBSERWACYJNA PATOLOGII CIĄŻY	1					tak		tak						

		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	1	z katalogu producenta											
		kardiograf	1	Sonicaid Team / Oxford	150	150		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.60	BP	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.61	ON	KOMUNIKACJA													
1.62	BP	MAG. SPRZĘTU						tak				tak	tak		
1.63	BP	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK													
1.64	BP	WC PERSONELU D. - USTĘP													
1.65	ON	BRUDOWNIK	1					tak							
		płatka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/cykl		tak							
		regał magazynowy	1												
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta											

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.66	PT	POM. ELEKTR.						tak							
1.67	BP	ŚLUZA						tak							
1.68	BP	KOMUNIKACJA													
1.69	BP	UMYWALNIA - WC													
1.70	PT	POM. ELEKTR.						tak							
1.71	BP	POM. ANESTEZJOLOGA						tak		tak		tak	tak		
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.72	BP	MAG. CZ.						tak							
1.73	BP	MAG. BR.						tak							
1.74	BP	BRUDOWNIK						tak							
		płuczka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/cykl		tak							
		regał magazynowy	1	z katalogu producenta											
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.75	BP	SALA POZNIECZULENIOWA	1					tak		tak					
		łóżko szpitalne (wzmoczonego nadzoru, sterowane elektrycznie) z materacem p/odleżynowym	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							

		kardiomonitor	1	Emtel / FX3000 MD	70	70		tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		Stacja dokująca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych	1	Fresenius /nlink + Injectomat Agilia	15	30		tak							
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zabudowa meblowa z blatem roboczym (pod zlewozmywak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		stanowisko pielęgniarskie		Wg specyfikacji inwestora						tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
1.76	BP	POM. PRZYG. LEKARZY	1					tak							
		regał listwowy	1	z katalogu producenta											
		podajnik szczotek chirurgicznych	1	z katalogu producenta											
		pojemnik na zużyte szczotki	1	z katalogu producenta											
		komplet dozowników (mydło, środki dezynfekcyjne)	1	z katalogu producenta											
		stelaż do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		zestaw: umywalnia chirurgiczna min. 3 - stanowiskowa z bateriami bezdotykowymi	1	z katalogu producenta											

1.77	BP	SALA CESARSKICH CIEĆ - OPERACYJNA	1					tak		tak					
		Stół operacyjny	1	Trumpf / Mars 2.04				tak							
		Lampa operacyjna	1	Trumpf/ Trulight 5510+5300	65 + 65	65 + 65	160 +140	tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		Stanowisko do resuscytacji noworodka	1	SRN-10M / Unimed	800	800		tak							
		Aparat do znieczulenia ogólnego	1	GE / Carestation 650	120	120		tak		tak					
		Stacja dokująca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych	1	Fresenius /nlink + Injectomat Agilia	15	30		tak		tak					
		Komplet narzędzi chirurgicznych (z kontenerami)	1	z katalogu producenta											
		aparatus do elektrochirurgii	1	Erbe / VIO 300 D	500	500		tak		tak					
		Stolik do instrumentów chirurgicznych	1	z katalogu producenta											
		Taboret mobilny hydrauliczny	3	z katalogu producenta											
		Urządzenie do ogrzewania pacjenta	1	Cincinatti Sub Zero / Norm-o-Temp	800	800		tak							
		Wózek anestetyczny	2	z katalogu producenta											

		Wózek na aparaturę medyczną	2	z katalogu producenta											
		Wózek do transportu i składowania kontenerów sterylizacyjnych	2	z katalogu producenta											
		Wózek do transportu materiałów sterylnych	1	z katalogu producenta											
		Wózek do wywozu skontaminowanych kontenerów	1	z katalogu producenta											
		Wózek zabiegowy jednobladowy duży	1	z katalogu producenta											
		Ssak elektryczny, jezdny	1	Cheiron / Victoria Versa	110	110		tak							
		przeptywowy ogrzewacz krwi		Biegler / BW 685 S	280	280		tak							
		System interkom/telefon w zabudowie ściiennej	1	Command	50	50		tak		tak					
1.78	BP	POM. PRZYG. PACJENTKI	1					tak							
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak							
		Lodówka / chłodziarka	1	Wg specyfikacji inwestora	400	400		tak							
		Cieplarka	1	Pol-Eko / CLW 150	850	850		tak							
		Stojak na kroplówki – na podstawie jezdnej	1	z katalogu producenta											
		Kardiomonitor	1	Emtel / FX3000 MD	70	70		tak		tak					
		Telefon ze słuchawką bezprzewodową	1	Siemens	5	5		tak		tak					
1.79	BP	POM. PRZYG. PACJENTKI	1					tak							
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak							

		Lodówka / chłodziarka	1	Wg specyfikacji inwestora	400	400		tak								
		Cieplarka	1	Pol-Eko / CLW 150	850	850		tak								
		Stojak na kroplówki – na podstawie jezdnej	1	z katalogu producenta												
		Kardiomonitor	1	Emtel / FX3000 MD	70	70		tak		tak						
		Telefon ze słuchawką bezprzewodową	1	Siemens	5	5		tak		tak						
1.80	BP	POM. PRZYG. LEKARZY	1					tak								
		regał listwowy	1	z katalogu producenta												
		podajnik szczotek chirurgicznych	1	z katalogu producenta												
		pojemnik na zużyte szczotki	1	z katalogu producenta												
		komplet dozowników (mydło, środki dezynfekcyjne)	1	z katalogu producenta												
		stelaż do worków foliowych	1	z katalogu producenta												
		zestaw: umywalnia chirurgiczna min. 3 - stanowiskowa z bateriami bezdotykowymi	1	z katalogu producenta												
1.81	BP	SALA CESARSKICH CIEĆ - OPERACYJNA	1					tak		tak						
		Stół operacyjny	1	Trumpf / Mars 2.04				tak								
		Lampa operacyjna	1	Trumpf/ Trulight 5510+5300	65 + 65	65 + 65	160 +140	tak								
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						

		Stanowisko do resuscytacji noworodka	1	SRN-10M / Unimed	800	800		tak							
		Aparat do znieczulenia ogólnego	1	GE / Carestation 650	120	120		tak		tak					
		Stacja dokująca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych	1	Fresenius /nlink + Injectomat Agilia	15	30		tak		tak					
		Komplet narzędzi chirurgicznych (z kontenerami)	1	z katalogu producenta											
		aparatus do elektrochirurgii	1	Erbe / VIO 300 D	500	500		tak							
		Stół do instrumentów chirurgicznych	1	z katalogu producenta											
		Taboret mobilny hydrauliczny	3	z katalogu producenta											
		Urządzenie do ogrzewania pacjenta	1	Cincinnati Sub Zero / Norm-o- Temp	800	800		tak							
		Wózek anestesjologiczny	2	z katalogu producenta											
		Wózek na aparaturę medyczną	2	z katalogu producenta											
		Wózek do transportu i składowania kontenerów sterylizacyjnych	2	z katalogu producenta											
		Wózek do transportu materiałów sterylnych	1	z katalogu producenta											
		Wózek do wywozu skontaminowanych kontenerów	1	z katalogu producenta											
		Wózek zabiegowy jednobladowy duży	1	z katalogu producenta											

		Ssak elektryczny, jezdny	1	Cheiron / Victoria Versa	110	110		tak								
		przepływowy ogrzewacz krwi	1	Biegler / BW 685 S	280	280		tak								
		System interkom/telefon w zabudowie ściennej	1	Command	50	50		tak		tak						
1.82	BP	KOMUNIKACJA														
1.83	KO	POM. PORZĄD.														
1.84	BP	ŚLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA						tak								
1.85	BP	ŚLUZA						tak								
1.86	KO	KOMUNIKACJA														
1.87	ON	POKÓJ 1-Ł - IZOLATKA	1					tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed												
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta												
		krzesło	1	z katalogu producenta												
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.88	ON	MYJNIA						tak								
1.89	ON	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												

1.90	KO	POCZEKALNIA														
1.91	ON	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.92	ON	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK														
1.93	ON	WC PERSONELU D. - USTĘP														
1.94	ON	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
1.95	ON	ŚLUZA						tak								
P02																
2.01	O.P.	POKÓJ 2-ł						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.												
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
2.02	O.P.	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
2.03	O.P.	POKÓJ 2-ł						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.												

		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.04	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.05	O.P.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.06	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.07	O.P.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					

		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.08	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.09	O.P.	POKÓJ 2-ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.10	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.11	O.P.	IZOLATKA						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.12	O.P.	ŚLUZA						tak							
2.13	O.P.	ŁAZIENKA						tak							

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
2.14	O.P.	POKÓJ PRZYG.						tak								
2.15	O.P.	BRUDOWNIK	1					tak								
		płatka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/cykl		tak								
		regał magazynowy	1	z katalogu producenta												
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
2.16	O.P.	PIEL. ODDZIAŁ.						tak		tak		tak	tak			
2.17	O.P.	PUNKT. PIEL.						tak		tak						
		Cieplarka	1	Pol-Eko / CLW 150	850	850		tak								
		Chłodziarka	1	Kirsch / Essential 100	160	160		tak								
2.18	O.P.	KUCHENKA						tak								
2.19	O.P.	IZOLATKA						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
2.20	O.P.	ŁAZIENKA						tak								

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.21	O.P.	ŚLUZA						tak							
2.22	O.P.	POKÓJ 2-ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.23	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.24	O.P.	POKÓJ 2-ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.25	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											

2.26	O.P.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		łóżeczko noworodkowe	3	BM-05 / Tech-Med.												
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
2.27	O.P.	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
2.28	O.P.	SALA NARAD / KONSYLIIARNA						tak		tak						
2.29	KO	KOMUNIKACJA														
2.30	KL2	KLATKA SCHODOWA 2														
2.31	PT	POM. TELETECH.						tak								
2.32	O.P.	KOMUNIKACJA														
2.33	PT	POM. ELEKTR.						tak								
2.34	O.P.	POM. SOCJAL.						tak		tak						
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta												
		kuchenka mikrofalowa	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		ekspres do kawy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								
		czajnik bezprzewodowy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak								

		lodówka podblatowa	1	Wg specyfikacji inwestora	400	400		tak								
		zabudowa meblowa ściennie-podłogowa (komplet kuchenne-socjalny)	1	Wg specyfikacji inwestora												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
2.35	O.P.	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
2.36	O.P.	MAGAZYN						tak								
2.37	O.P.	GAB. USG						tak		tak		tak	tak			
		biurko lekarskie z krzesłem i szafką pod zestaw komputerowy	1	z katalogu producenta												
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak						
		ultrasonograf	1	WS80A Elite / Samsung	500	500		tak		tak						
		fotel obrotowy, medyczny	1	z katalogu producenta												
		szafa medyczna, częściowo przeszkolona, zamykana	1	z katalogu producenta												
		szafa biurowa, zamykania	1	Wg specyfikacji inwestora												
		kozetka	1	WG-05.1 / Famed												
		krzesło	1	z katalogu producenta												

		parawan lekarski	1	z katalogu producenta												
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)		Wg specyfikacji inwestora												
2.38	O.P.	MAGAZYN						tak								
2.39	O.P.	GAB. DIAG.-ZABIEG.						tak		tak		tak	tak			
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora												
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta												
		stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara												
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak								
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta												
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta												
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						

2.40	O.P.	KOMUNIKACJA													
2.41	O.P.	SALA ZAJĘĆ GRUPOWYCH						tak		tak					
2.42	PT	POM. ELEKTR.						tak							
2.43	O.P.	POM. PORZĄD.													
2.44	O.P.	KOMUNIKACJA													
2.45	O.P.	PROMORTE						tak					tak		
		wózek do transportu zwłok	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.46	KO	KOMUNIKACJA													
2.47	KO	WC D./NPS													
2.48	KO	WC M. - PRZEDSIONEK													
2.49	KO	WC M. - USTĘPY													
2.50	KL1	KLATKA SCHODOWA 1													
2.51	ADM.	SEKRETARIAT / ADMINISTRACJA						tak		tak		tak	tak		
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak		tak	tak		
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta											
		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora											
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											

2.52	ADM.	GAB. ORDYNATORA O. G.	1					tak		tak		tak	tak		
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta											
		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora											
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.53	ADM.	POM. TELETECH.						tak							
2.54	ADM.	GAB. ORDYNATORA O. P.	1					tak		tak		tak	tak		
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta											
		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora											
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.55	ADM.	GAB. ORDYNATORA O. GO.						tak		tak		tak	tak		
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta											
		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora											
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.58	ADM.	GAB. ORDYNATORA O. N.	1					tak		tak		tak	tak		
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta											
		zestaw szaf biurowo-ubraniowych	1	Wg specyfikacji inwestora											

		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.60	PT	POM. ELEKTR.						tak							
2.61	O.P.	ŚLUZA						tak							
2.62	O.P.	KOMUNIKACJA													
2.63	O.P.	POKÓJ RODZIN						tak							
2.64	O.P.	POKÓJ RODZIN						tak							
2.65	O.P.	WC M. - PRZEDSIONEK													
2.66	O.P.	WC M. - USTĘPY													
2.67	O.P.	WC D. - PRZEDSIONEK													
2.68	O.P.	WC D. - USTĘP													
2.69	O.P.	DYŻURKA						tak		tak		tak	tak		
2.70	O.P.	POM. SOCJAL. / KUCHENKA						tak		tak					
2.71	O.P.	KOMUNIKACJA													
2.72	O.P.	POKÓJ NOWORODKÓW Z NADZOREM						tak		tak					
		łóżeczko noworodkowe	27	BM-05 / Tech-Med.											
		stanowisko pielęgniarские	1	Wg specyfikacji inwestora						tak					
2.73	O.P.	STANOWISKA MYCIA NOWORODKÓW						tak		tak					
		zabudowa meblowa pod wanny do mycia i pielęgnacji noworodków	1	Wg specyfikacji inwestora											
		stanowisko do mycia i pielęgnacji noworodków	1	Unimed											
		chłodziarka (szczepionki)													
2.74	O.P.	POKÓJ MATKI Z DZIECKIEM						tak		tak					

		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		łóżeczko noworodkowe	1	BM-05 / Tech-Med.											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
2.75	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.76	PT	POM. ELEKTR.						tak							
2.77	O.P.	KOMUNIKACJA													
2.78	O.P.	GAB. DIAG.-ZABIEG.						tak		tak		tak	tak		
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora											
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta											
		stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara											
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak							
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta											
		Komplet narzędzi chirurgicznych (z kontenerami)	1	z katalogu producenta											

		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
2.79	O.P.	POKÓJ ROZMÓW TRUDNYCH						tak							
2.80	O.P.	WC													
2.81	O.P.	POM. PORZĄD.													
2.82	O.P.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.83	O.P.	ŁAZIENKA						tak							

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.84	O.P.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.85	O.P.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
2.86	ADM.	WC PERSONELU - PRZEDSIONEK													
2.87	ADM.	WC PERSONELU - USTĘP													
2.88	ADM.	KOMUNIKACJA													
P03															
3.01	O.G.	DYŻURKA						tak		tak		tak	tak		
3.02	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							

		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.03	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.04	O.G.	POKÓJ 2-ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)		Wg specyfikacji inwestora											
3.05	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.06	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.07	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.08	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							

		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.09	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.10	O.G.	IZOLATKA						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	1	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.11	O.G.	ŚLUZA						tak								
3.12	O.G.	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.13	O.G.	POKÓJ PRZYG.						tak								
3.14	O.G.	BRUDOWNIK						tak								
		płuczka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/cykl		tak								
		regał magazynowy	1													
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.15	O.G.	PIEL. ODDZIAŁ						tak		tak		tak	tak			
3.16	O.G.	PUNKT. PIEL.						tak		tak						
3.17	O.G.	KUCHENKA						tak								
3.18	O.G.	IZOLATKA						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed												
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta												

		krzesło	1	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.19	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.20	O.G.	ŚLUZA						tak							
3.21	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.22	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											

3.23	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.24	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.25	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											

		krzesło	2	z katalogu producenta												
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.26	O.G.	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.27	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed												
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta												
		krzesło	2	z katalogu producenta												
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.28	O.G.	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												

3.29	O.G.	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.30	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.32	KL2	KL. SCHODOWA 2													
3.33	PT	POM. TELETECH.						tak							
3.34	O.G.	KOMUNIKACJA													
3.35	O.G.	KOMUNIKACJA													
3.36	O.G.	POKÓJ DZIENNY - ODWIEDZIN						tak							
3.37	KO	KOMUNIKACJA													
3.38	KO	WC D./NPS													
3.39	O.G.	POM. PORZĄD.													
3.40	KO	WC M. - PRZEDSIONEK													
3.40A	KO	WC M. - USTĘPY													
3.41	PT	POM. ELEKTR.						tak							

3.42	PT	POM. ELEKTR.						tak							
3.43	O.G.	SALA INTEN. NADZORU						tak		tak					
		łóżko szpitalne (przystosowane do intens. nadzoru, sterowane elektrycznie) z materacem p/odleżynowym	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		kardiomonitor funkcji życiowych	2	Emtel / FX3000 MD	70	140		tak		tak					
		Stacja dokująca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych	1	Fresenius /nlink + Injectomat Agilia	15	30		tak		tak					
		respirator	2	Evita / Draeger	300	600		tak		tak					
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta											
		wózek z zestawem reanimacyjnym (w tym defibrylator)	1	z katalogu producenta	120	120		tak							
		szafka medyczna	1	z katalogu producenta											
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		zabudowa meblowa z blatem roboczym	1	z katalogu producenta											
		fotel obrotowy, medyczny	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.44	O.GO	SALA INTEN. NADZORU						tak		tak					

		łóżko szpitalne (przystosowane do intens. nadzoru, sterowane elektrycznie) z materacem p/odleżynowym	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		kardiomonitor funkcji życiowych	2	Emtel / FX3000 MD	70	140		tak		tak					
		Stacja dokująca pomp infuzyjnych (poj. 4 pompy) w tym 2 szt. pomp infuzyjnych	1	Fresenius /nlink + Injectomat Agilia	15	30		tak		tak					
		respirator	2	Evita / Draeger	300	600		tak		tak					
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta											
		wózek z zestawem reanimacyjnym (w tym defibrylator)	1	z katalogu producenta	120	120		tak							
		szafka medyczna	1	z katalogu producenta											
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		zabudowa meblowa z blatem roboczym	1	z katalogu producenta											
		fotel obrotowy, medyczny	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.45	O.G.	GAB. DIAG.-ZABIEG. / USG						tak		tak		tak	tak		
		biurko lekarskie z krzesłem i szafką pod zestaw komputerowy	1	z katalogu producenta											

		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		ultrasonograf	1	WS80A Elite / Samsung	500	500		tak		tak					
		fotel obrotowy, medyczny	1	z katalogu producenta											
		szafa medyczna, częściowo przeszkolona, zamykana	1	z katalogu producenta											
		szafa biurowa, zamykania	1	Wg specyfikacji inwestora											
		kozetka	1	WG-05.1 / Famed											
		krzesło	1	z katalogu producenta											
		parawan lekarski	1												
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.46	O.G.	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.47	O.GO	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.48	O.G.	MAGAZYN						tak							
3.49	O.GO	MAGAZYN						tak							
3.50	PT	POM. ELEKTR.						tak							

3.51	PT	POM. ELEKTR.							tak							
3.52	SAN	WC PERSONELU D.														
3.53	SAN	WC PERSONELU M.														
3.54	KO	KOMUNIKACJA														
3.55	KO	PRO MORTE							tak					tak		
		wózek do transportu zwłok	1	z katalogu producenta												
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.56	O.GO	WC PERSONELU M. - PRZEDSIONEK														
3.57	O.GO	WC PERSONELU D. - PRZEDSIONEK														
3.57A	O.GO	WC PERSONELU D. - USTĘP														
3.57B	O.GO	WC PERSONELU M. - USTĘPY														
3.58	O.GO	GAB. DIAG.-ZABIEG.							tak		tak		tak	tak		
		szafka biurowa	1	Wg specyfikacji inwestora												
		szafka medyczna - zamykana	1	z katalogu producenta												
		stół - z blatem roboczym, z zestawem szuflad (zabudowa pod zlewozmywak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
		stół zabiegowy	1	4242 / Merivaara												
		lampa zabiegowa	1	Trumpf / Trulight 1000	50	50	80	tak								
		wózek zabiegowy	1	z katalogu producenta												
		wózek do worków foliowych	1	z katalogu producenta												
		taboret medyczny, obrotowy	1	z katalogu producenta												

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
3.59	O.GO	POM. SOCJAL.						tak		tak					
		zestaw komputerowy: monitor, komputer klasy PC, drukarka	1	Wg specyfikacji inwestora	1500	1 500		tak		tak					
		zestaw mebli biurowych: biurko pod komputer + krzesło biurowe	1	z katalogu producenta											
		zestaw mebli okolicznościowych (kanapa, stolik, krzesła - 2 szt.)	1	z katalogu producenta											
		kuchenka mikrofalowa	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak							
		ekspres do kawy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak							
		czajnik bezprzewodowy	1	Wg specyfikacji inwestora	1300	1 300		tak							
		lodówka podblatowa	1	Wg specyfikacji inwestora	400	400		tak							
		niszczarka dokumentów	1	Wg specyfikacji inwestora	250	250		tak							
		zabudowa meblowa ściennie-podłogowa (komplet kuchenne-socjalny)	1	Wg specyfikacji inwestora											

		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.60	O.GO	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.61	O.GO	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.62	O.GO	KOMUNIKACJA													
3.63	O.GO	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											

		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.64	O.GO	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.65	O.GO	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											

3.66	O.GO	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.67	O.GO	POKÓJ 2-Ł						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed												
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta												
		krzesło	2	z katalogu producenta												
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.68	O.GO	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.69	O.GO	POKÓJ 2-Ł						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed												

		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.70	O.GO	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.71	O.GO	POKÓJ 2-Ł						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	2	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	2	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	2	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	2	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											

3.72	O.GO	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.73	O.GO	PIEL. ODDZIAŁ						tak		tak		tak	tak		
3.74	O.GO	KUCHENKA						tak							
3.75	O.GO	POKÓJ PRZYG.						tak							
3.76	O.GO	PUNKT. PIEL.						tak		tak					
3.77	O.GO	KOMUNIKACJA													
3.78	O.GO	BRUDOWNIK						tak							
		płatka - dezynfektor	1	FD 1600 / Getinge	0,16 kWh /cykl	0,16 kWh/cykl		tak							
		regał magazynowy	1	z katalogu producenta											
		wózek (m. in. do brudnej bielizny)	1	z katalogu producenta											
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, kosz, podajnik ręczników, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.79	O.GO	IZOLATKA						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	1	z katalogu producenta											

		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.80	O.GO	ŚLUZA						tak								
3.81	O.GO	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.82	O.GO	IZOLATKA						tak		tak						
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak								
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed												
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak						
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta												
		krzesło	1	z katalogu producenta												
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak						
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora												
3.83	O.GO	ŚLUZA						tak								
3.84	O.GO	ŁAZIENKA						tak								
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora												

3.85	O.GO	IZOLATKA						tak		tak					
		łóżko szpitalne z materacem p/odleżynowym, sterowane elektrycznie	1	LE-12 / Famed	350	350		tak							
		szafka przyłóżkowa	1	SP-02.0 / Famed											
		panel gazów medycznych, przyścienny	1	Mery (konfig.) / Inmed				tak		tak					
		stolik okolicznościowy	1	z katalogu producenta											
		krzesło	1	z katalogu producenta											
		telewizor LCD, uchwyt ścienny	1	z katalogu producenta	100	100		tak		tak					
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.86	O.GO	ŚLUZA						tak							
3.87	O.GO	ŁAZIENKA						tak							
		zestaw przy umywalce (dozownik mydła, podajnik ręczników jednorazowych, kosz, lustro, wieszak, pojemnik na papier toaletowy)	1	Wg specyfikacji inwestora											
3.88	PT	POM. TELETECH.						tak							
3.89	O.GO	POKÓJ DZIENNY - ODWIEDZIN						tak							
3.90	O.GO	DYŻURKA						tak		tak		tak	tak		
3.91	KL1	KL. SCHODOWA 1													
3.92	KO	KOMUNIKACJA													

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie. Dostawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i działania szkoleń personelu szpitala dla przynajmniej 5

osób oraz zobowiązany jest do zapewnienia (jeśli dotyczy) zintegrowania dostarczanego przez siebie oprogramowania ze szpitalnym systemem teleinformatycznym przechowującym i przetwarzającym dane medyczne w tym obrazy badań.

4.6 Wytyczne proceduralno organizacyjne

Przed odbiorem budynku do użytkowania Zamawiający jest zobowiązany do opracowania procedur funkcjonowania dla poszczególnych oddziałów, ze szczególnym uwzględnieniem procedury postępowania z materiałami brudnymi na bloku cięć cesarskich.