950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypassu
X1 Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki, Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A lub 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassu
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekładnik prądowy
T4 Przekładnik prądowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (opcja)
N5 monitoring prądów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy chroą B, In=M5A lub In=10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z członem naprądowym, typ A
type A, chroą B, In=M5A lub In=10A
PM333 Analizator jakości energii


Linia zasilająca 1
230V AC
Linia zasilająca 2
230V AC
X1
Zaciski IN zasilających
X4
Zaciski do odbiorów IT
Zaciski transformatora med.
X2
X3
Zacisk zasilania kaset
Styki pomocnicze, sygnalizacja
Styki pomocnicze, bypass serwis
Zacisk uziemienia
Zacisk transformatora
Zacisk transformatora
Zacisk transformatora